

Název veřejné zakázky	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	15.04.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 9 ze dne 22.05.2024

Žádost doručena dne 21.05.2024

DOTAZ č. 1

Dotaz na chemickou injektáž. V předchozí komunikaci byl osvětlen rozsah chemické injektáže (sanace vlhkosti) - více viz. Protokol o průzkumných sondách. Zde se píše, že dojde k sanaci zdiva v 1PP a v 1NP pomocí chemické injektáže a na stěnách pomocí otlučení omítky a nové sanační skladby (prostřík, jádro, štuk, atd.) Vrátil bych se pouze k chemické injektáži a tím i k položce č.266 (SO.701.1 Azylový dům) Injektáž trhlin v cihelném, kamenném, nebo smíšeném zdivu nízkotlaká 0,6MP, vč. provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm tloušťka zdiva přes 600 mm, kterážto byla prohlášena za položku, která kryje chemickou injektáž pomocí infuzních clon silan/siloxanovým krémem na vodní bázi.

Ve výkazu výměr této položky je zahrnut obvod podsklepení v metrech lomený 0,12 (vrty po 12cm) a násobený 0,9m (délka šikmého vrtu při šířce stěny 0,85m) - vyjde 403,8bm vrtů. Tomu rozumíme. Nikde však nevidíme položku na sanaci chemickou injektáží středových příček a zdí a také obvodových zdí v části nepodsklepeného objektu (m.č.1.22 až m.č. 1.34) a také obv. stěny mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu? O tomto se ale v projektu také hovoří. V půdorysu 1NP v m.č. 1.22 až 1.34 je písemný odkaz na chemickou injektáž. V Protokolu o průzkumných sondách ale tyto práce nejsou předepsány. Které položky tyto práce kryjí? Budou se vůbec provádět? Nebo dojde pouze k chemické injektáži v 1PP tak jak plyne z výkazu výměr viz. pol. Č.266 - SO.701.1.? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Položka č. 266, oddíl SO701.1 ve výkazu výměr byla rozšířena o obvodové stěny nepodsklepené části objektu a příčné vnitřní stěny podél průjezdu na dvůr.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace