

NORDARCH s. r. o.

Oldřichovská 14
405 02 Děčín

Vaše žádost ze dne, značka:
19.07.2022

Naše značka:
006220057

Vyřizuje:
Hana Cinkaničová

dne:
29.07.2022

Věc: OPRAVA KOMUNIKACE A ÚPRAVA CHODNÍKOVÝCH TĚLES

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: p. p. č. 1979, 2053, 1944 v k. ú. Podmokly
Stavebník: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Projektant: NORDARCH s.r.o., Oldřichovská 14, 405 02 Děčín
Č. zakázky: 415/2019 Datum: 05/2018

Předmětem předložené dokumentace je oprava povrchů komunikace a doplnění bezbariérových prvků na přilehlých chodnících v části ulice Štursova, území je zastavěno objekty rodinných domů a garáží (výjezdy na opravovanou komunikaci). Dokumentace řeší obousměrnou ulici původně s asfaltovým povrchem. Pozemky určené pro opravu komunikace a chodníků jsou v současné době využívány stejným účelem (komunikace ani chodníky se nerozšiřují ve své ploše). Využití území se opravou komunikace a chodníku nemění (plocha bydlení, parkovací plocha doplňkové užití území). Komunikace je již napojena, na obou koncích, kolmé napojení na komunikace Budapešťská a Jiráskova. Bude použita betonová zámková dlažba, betonová silniční obruba 150/250/1000 s nášlapem 20 mm, varovný pás šíře 400 mm z betonové zámkové dlažby (dlažba pro nevidomé).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 2.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Dle přílohy č. 1 k vyhl. bod 1.1.2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Dlažba nesmí mít sražené hrany.
2. Dle přílohy č. 1 k vyhl. bod 1.2.1.1. Přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm. zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 300 mm, sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru nebo exteriéru; přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením, zejména mezi obvodovými stěnami jednotlivých domů umístěných při chodníku. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.
3. Dle přílohy č. 1 k vyhl. bod 1.2.4. Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní.
4. Dle přílohy č. 2 k vyhl. bod 1.2.4. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojezdným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT
Hana Cinkaničová

Hana Cinkaničová, odborný konzultant

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.

Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína

737 609 815, hana@cinkanicova.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR