

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN  
Odbor místního hospodářství


Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín  
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 2019-020  
Ze dne: 18.04.2020  
Číslo jednací: MDC/42227/2020  
Spisová zn.: MDC/1767/2020  
JID: MDC51522885  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1  
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová  
Telefon: 412593278  
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

**Název: „Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV – Prostřední Žleb“**

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

<b>Žadatel:</b> Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. Ing. Jan Vtelenský, Dobrná 44, 407 41 Dobrná, IČO 05289360	
Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou: pozemek p.č. 1295/3, 1295/4, 1295/5 k.ú. Prostřední Žleb	Kat.území: Prostřední Žleb
Vyjádření odboru místního hospodářství:  Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 1295/3, 1295/4, 1295/5 k.ú. Prostřední Žleb), <u>nemá námitek</u> k realizaci stavby „ <b>Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV – Prostřední Žleb</b> “, dle Situace zak.č. 2019-020, která je součástí žádosti podané dne 20.04.2020.  Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.	
Zpracoval: Jiřina Hammerlová	
Vyjádření odboru komunikací a dopravy:  <b>Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)</b> Netýká se zeleně.  <b>Směsný komunální odpad (SKO)</b> V rámci celé stavby zajistit plynulý svoz všech odpadů tj. přistavovat nádoby ke svozu na místo určené svozovou firmou a následně nádoby po svozu rozmístit na původní stanoviště. Kontakt na svozovou firmu: p. Kopecký tel. 604 225 828.	
Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Pavla Cermanová	
Vyjádření odboru komunikací a dopravy:  Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových poměrů v místě. Při zásahu do tělesa místní komunikace Žlebská (dále jen MK) budou založeny nové konstrukční vrstvy:	



Dále postupovat dle příslušných ČSN a technických podmínek. Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného správce neprodleně odstraněna a to do sedmi let od předání výkopu. V případě možné proveditelnosti bude příčný přechod proveden protlakem – podvrtem. Napojení inženýrských sítí bude provedeno jednou výkopovou rýhou v dotčené komunikaci. Při zásahu do AB bude pokládka živičných vrstev komunikace provedena dle “Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 7., hutněné asfaltové vrstvy”. Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o sypné úhly. Před položením AB vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správci komunikací (SM Děčín – OKD). Uložení inž. sítí (nejmenší krytí) bude v celé trase provedeno dle ČSN 73 6005, tabulka B.1 – pro vozovky. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (SM Děčín – OKD). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Shora uvedené podmínky budou zahrnuty do PD.

### **Veřejné osvětlení (VO)**

V zájmovém území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové rozvody sítě VO v majetku statutárního města Děčín – viz. příloha.

Jako majetkový správce sítě VO nemáme námitky k realizaci stavby za splnění těchto podmínek.

Před zahájením stavby **bude provedeno skutečné vytýčení sítě** (kontakt: Marius Pedersen a.s., pan Prejza, tel. 604 225 818). Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu **bude správcem sítě provedena kontrola!!!**

**O provedené kontrole bude správcem sítě proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně.**

### **Nové rozvody budou uloženy dle ČSN 73 6005.**

V případě poškození rozvodů kabelového vedení sítě VO budeme požadovat jeho opravu, případně dle rozsahu poškození výměnu kabelu v rozmezí dvou světelných míst (sloupů). Případné práce provede na základě objednávky správce sítě. Náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel stavby.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

**Metropolitní síť (MS)**

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Ing. Tomáš Kejzlar

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 11.06.2020

**Ing. Martin Kříž**  
vedoucí odboru místního hospodářství

**Příloha:** zakres sítě veřejného osvětlení – 1 list