

Ing. Jan Vtelenský
Dobrná 44
407 41 DOBRNÁ
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1108688065

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín / 20.04. 2020

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený pane Vtelenský,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 19.04.2020, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „**Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV – Prostřední Žleb**“ na p.p.č. 1295/3, 1295/4 a 1295/5, 1309/6 a 550/4 v k.ú. **Prostřední Žleb**“ pro územní stavební řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- před zahájením stavby bude písemně vydán souhlas s umístěním stavby a s činností v ochranném pásmu elektrického zařízení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytýčení stávajícího podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s, v místě stavby.
- v případě obnažení podzemního vedení bude provedena kontrola uložení kabelu v majetku ČEZ Distribuce a.s. z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
- opravou povrchu komunikace nedojde ke snížení konečné nivelity komunikace vzhledem k uložení stávajícího podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při dodržení výše uvedených podmínek.


Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavební řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.