

Název veřejné zakázky	3/ Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp)
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	29.06.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 10.07.2024

Žádost doručena dne 07.07.2024

DOTAZ č. 1

Zhotovitel zajistí projednání podmínek Smlouvy o připojení výrobní elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. Jak bude postupovat zadavatel, když ČEZ Distribuce neodsouhlasí žádost o připojení ve výši požadovaného výkonu FVE k jednotlivým lokacím?

ODPOVĚĎ:

Bude se jednat o objektivní překážku plnění, kdy zhotovitel bude muset objednateli bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost a dojde k přerušení prací přímo souvisejících s tímto povolením. Následně bude nutné, aby strany např. uzavřeli dodatek, kterým se upraví předmět smlouvy tak, že se zúží předmět díla či dojde k jiné úpravě tak, že nebude vyžadován souhlas ČEZ Distribuce, nebo alternativně bude zhotovitel vyzván k uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo.

DOTAZ č. 2

Při předání DPS dříve než ve lhůtě 150 dnů se tato lhůta krátí nebo zůstává po celou dobu 150 dnů a následně se překlápí na 90 dnů realizace?

ODPOVĚĎ:

Po předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) a to písemně protokolárně objednateli končí lhůta uvedená ve smlouvě o dílo čl.III. odst 1.1 a zhotovitel bude vyzván k zahájení samotné realizace.

DOTAZ č. 3

Není stanovena celková výše smluvních pokut ani limity náhrad škody. Je toto možné doplnit do smlouvy?

ODPOVĚĎ:

Celková výše smluvních pokut a limitace náhrady škody nebudou doplněny.

DOTAZ č. 4

V rámci záruky na komponenty bývá standardem, že záruka od výrobce přechází na objednatele. Pokud ji musí držet zhotovitel, musí toto nacenit na celou dobu záruky což může výrazně navýšit cenu díla. Lze tuto část změnit?

ODPOVĚĎ:

Tato část nebude změněna.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ č. 5

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je financována prostřednictvím dotace.). Co se stane když zadavatel dotaci nezíská?

ODPOVĚĎ:

Ve fázi zadávacího řízení je neposkytnutí dotace důvodem pro zrušení zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ke kterému by byl zadavatel oprávněn přistoupit za situace, kdy nebude dotace poskytnuta.

Po uzavření smlouvy o dílo bude možné pokračovat v realizaci díla bez omezení, pokud nebude ze strany zadavatele udělen pokyn k přerušení prací, či případně bude zhotovitel vyzván k uzavření dohody k ukončení smlouvy.

DOTAZ č. 6

Je možné posunout část realizace díla z důvodu klimatických podmínek? průtahů na straně DOSS? Liberační důvody? (Může se stát při realizaci v zimním období, že střechy po určitou dobu nebudou přístupné.)

ODPOVĚĎ:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla je možné termín na realizaci pozastavit.

Při prokázání prodlevy na straně DOSS je možné objednatele požádat o prodloužení termínu realizace.

DOTAZ č. 7

Žádáme zadavatele, aby definoval podmínky záručního servisu, který má být součástí ceny díla.

ODPOVĚĎ:

Roční kontrola panelů, nosných konstrukcí, kabelového vedení, střídačů, uchycení střídače a rozvaděče, revizi elektrického zařízení a další pravidelné úkony, které zajistí bezpečný provoz FVE. Kompletní servisní činnost pro FVE.