



LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY 50°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE, PŘÍPADNĚ VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPR PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9-13mm
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20 A d25.
- PŘESNÉ MÍSTO VÝVODŮ PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ DLE DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP							
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
0.01	SKLEPNÍ PROSTOR - SKLAD KUCHYNĚ	11,90	P01	BET	11,90	OM	...
0.02	SKLEPNÍ PROSTOR - SKLAD KUCHYNĚ	9,35	P01	BET	9,35	OM	...
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,55	P01	BET	19,55	OM	...
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,08	P01	BET	18,08	OM	...
0.05	CHODBA	2,90	P01	BET	2,90	OM	...
0.06	SKLEPNÍ PROSTOR	4,40	P01	BET	4,40	OM	...
0.07	PODSCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	4,20	P01	BET	4,20	OM	...
BET - betonový podklad, OM - omítka							
UŽITNÁ PLOCHA 1.PP							
							70,38 m²

LEGENDA

- 2 VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
OD FY IVT
AIR MODUL E 130-170
ELEKTROKOTEL 9kW
NAPĚTÍ 400V
OBĚHOVÉ ČERPADLO
- 3 NEPŘÍMO OHŘÍVÁNÝ ZÁSOBNÍK TV
např. DS 300R
OBJEM TV 286L
- 4 AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK ÚT
např. BC 300/3
OBJEM UT 300L
- 5 EXPANZNÍ NÁDOBA
např. REFLEX NG 80/10
OBJEM 80l



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP

NEJEDNÁ SE O PROVADEČÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČIN 2			
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR		Statutární města Děčín		DATUM	MĚŘITKO	STUPĚN	
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín				12. 2023	1 : 75	DSP	
AKCE		ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
Z RODINNÉHO DOMU NA MATĚRSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína				P3454- 23	2A4		
PROFESE		D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV				P3454 007 - 23			
		PŮDORYS 1.PP - VODOVOD					