



- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽÍ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰
- PŘESNÉ MÍSTO VÝVODŮ PRO NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ DLE DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	Statutární města Děčín Mírové nám, 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín				
AKCE	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčina		DATUM 12. 2023	MĚRÍTKO 1 : 75	STUPEN DSP
PROFESE			ZAK. ČÍSLO P3454- 23	FORMÁT 2A4	PARÉ
D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		P3454 017 - 23		