



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
JID
Počet listů:
Počet příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

č. zakázky 302/2023
15.01.2024
MDC/5675/2024
633/2024
decivp24j002g1
2
Zuzana Šuhajová
412593278
zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název:

„Změna v užívání objektu čp. 259, Bělá, z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5 k.ú. Bělá u Děčína“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. Martin Hübschman, Růžová 88, 405 02 Děčín, IČO 09980300	
Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou: pozemek p.č. 347/5, 1173/3, st. 654 k.ú. Bělá u Děčína	Kat.území: Bělá u Děčína
Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH): Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 347/5, 1173/3, st. 654 k.ú. Bělá u Děčína), <u>nemá námitek</u> k realizaci stavby „Změna v užívání objektu čp. 259, Bělá, z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5 k.ú. Bělá u Děčína“ vč. uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 1137/3 k.ú. Bělá u Děčína , dle Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy, z 08/2023, které jsou součástí žádosti podané dne 15.01.2024, za podmínky, že: pozemek p.č. 1137/3 k.ú. Bělá u Děčína (jeho povrch) bude nákladem investora uveden do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě). Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.	
Zpracoval: Jiřina Hammerlová	
Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD): Veřejné prostranství a zeleň (VPZ) Netýká se zeleně. Směsný komunální odpad (SKO) V rámci celé stavby bude umožněn pravidelný svoz odpadu města. Zhotovitel stavby je povinen umožnit plynulý svoz všech odpadů, tj. v případě omezení provozu přistavovat nádoby na náhradní stanoviště	

svozu, které určí svozová firma a následně vrátit vyprázdněné nádoby zpět na původní stanoviště. Kontakt na svozovou firmu: p. Bareš tel: 493 645 013. Podmínky pro zajištění pravidelného svozu odpadu lze projednat s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou, tel. +420 412 593 232.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

OKD souhlasí s návrhem na akci „**Změna v užívání objektu čp. 259, Bělá, z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5 k.ú. Bělá u Děčína**“ a předloženou projektovou dokumentací – Dle technického řešení PD Martin Hübschman, DiS – zakázkové číslo 302/2023 z 10/2023.

Novou stavbou MK nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě. Stavbou nesmí dojít k poškození soukromého vlastnictví.

Při zásahu do MK **Saská** budou založeny nové konstrukční vrstvy:

KONSTRUKCE 2, dle TP 170, katalogový list D1-N-6-PIII, TDZ IV:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík s kation. asf. emulzí	PS-C C60 B4	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřík s kation. asf. emulzí	PI-C C60 B6	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808
Vrstva ze směsi stmelená cementem	SC C8/10	130 mm	ČSN 73 6124-1 ČSN EN 14227-1
Štěrkodrt', fr. 0-32	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285
CELKEM		440 mm	

Spodní nestmelená podkladní vrstva – 80 MPa
Zemní pláň – 45 MPa

Požadována obnova povrchů místní komunikace bude provedena dle „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 7., hutněné asfaltové vrstvy“. Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného investora (správce) neprodleně odstraněna, a to do sedmi let od předání výkopu. Před položením AB vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správci komunikací (SM Děčín – OKD). Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o sypné úhly. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (SM Děčín – OKD). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Z důvodu ochrany inženýrské sítě uložené v pozemcích města a nutnosti zanesení do digitálního pasportu, požadujeme předání digitálního zaměření inženýrských sítí v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje v souřadnicovém systému JTSK).

Veřejné osvětlení (VO)

V zájmovém území připravované stavby (vodovodní přípojka) se nenachází zemní kabelové vedení sítě VO v majetku statutárního města Děčín. Jako majetkový správce sítě VO nemáme k realizaci stavby připomínky.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru strategií a informačních technologií (OSIT):

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Mgr. Roman Žaloudek

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 19.02.2024

Ing. Přemysl Mička

vedoucí odboru komunikací a dopravy

Bc. František Kučera

vedoucí odboru místního hospodářství