



Legenda :

RE	Stávající elektroměrový rozvaděč	v.č. D14-04
RH	Stávající hlavní rozvaděč objektu	(výměna stávajícího jističe In=32A za jistič In=50A)
RS1	Stávající rozvaděč objektu 1.NP	(napojení sběrnice LOXONE – miniserver)

Poznámka :

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-5-51
- a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů
- b) proudovým chráničem 30mA
- c) pospojováním neživých částí – umývací prostory
- Prostory dle ČSN 33 2000-3 prostory zvlášť nebezpečné – umývací prostory
- Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000-5-52
- dle legendy na výkrese

ČÁST PROJEKTU				VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>ZDENĚK VÁCHA</div> <div>PROJEKT. ELEKTRO</div> <div>Zdeněk Vácha</div> <div>Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16</div> <div>IC 44573235</div> <div>tel: +420 412 513282</div>
D.1.4		VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK			
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 38							
MÍSTO STAVBY : st.p.č.125, p.p.č.111/1, k.ú. ROZHLED							
STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. OBJEKTU č.p.80 JIŘETÍN POD JEDLOVOU - ROZHLED							
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTROINSTALACE 1.NP				STUPEŇ PROJEKTU		DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELE	
				MĚŘÍTKO		1 : 50	
				FORMÁT		2 * A4	
				ZAK. ČÍSLO	036 / 2023		
ČÍSLO KOPIE		Č. VÝKRESU					
D14-04							