

Název veřejné zakázky	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín III. etapa
Druh zakázky	Dodávky
Datum zahájení řízení	19.09.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 02.10.2024,

žádost doručena dne 27.09.2024

Dotaz:

Dobrý den,
chtěli bychom zadavatele požádat o vysvětlení bodu 17 v Příloze č. 12_Technické parametry svítidel. V řádku č. 17 ve sloupci B je uvedený text "pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu -30 až +45° C" ve sloupci D na stejném řádku je požadovaná hodnota Ta -30 až +65°C. Chtěli bychom požádat zadavatele o upřesnění, která z těchto

hodnot je požadována. V případě, že by platil požadavek Ta -30 až +65°C, chtěli bychom se zadavatele zeptat, kdy konkrétně byla ve městě Děčín naměřena teplota vzduchu 65°C.

Odpověď:

V příloze č. 12_Technické parametry svítidel v řádku 17 sloupci „D“ se jedná o administrativní chybu. Požadavek na pracovní teplotu je -30° až + 45° tak jak je uvedeno ve sloupci „B“ řádku 17.

Zadavatel zveřejňuje přílohu č.12 _Technické parametry svítidel s opravou administrativní chyby v řádku 17 sloupci „D“.

Dotaz:

Dále bychom se chtěli zeptat zadavatele na bod 26 stejného dokumentu, kde je požadavek, na "možnost nastavení příkonu svítidla o 1W". Chtěli bychom tento požadavek od zadavatele vysvětlit, co konkrétně tímto požadavkem zadavatel myslel?

Odpověď:

Nastavení příkonu svítidla o 1W je uveden z důvodu možnosti korekce příkonu svítidla z důvodu případného zatlumení dle místních podmínek.

Dotaz:

Prosíme o zodpovězení dotazu k příloze č. 12 ZD, a to k bodu č. 17:

pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 45° C	Ta	-30 až +65°C
--	----	--------------

Která z těchto pracovních teplot je platná, rozmezí -30 až +45°C nebo -30 až +65°C?

Dále se tážeme na fakt, pokud bude zvolena platnou hodnotou (-30 až +65°C) musí být prokázána certifikátem, nebo prohlášením výrobce?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Odpověď:

V příloze č. 12_Technické parametry svítidel v řádku 17 sloupci „D“ se jedná o administrativní chybu. Požadavek na pracovní teplotu je -30° až + 45°tak jak je uvedeno ve sloupci „B“ řádku 17.

Zadavatel zveřejňuje přílohu č.12 _Technické parametry svítidel s opravou administrativní chyby v řádku 17 sloupci „D“.

žádost doručená dne 30.09.2024

Dotaz:

Je možné v Příloze č.12 Parametry svítidel - řádek 17 - pracovní teplota snížit požadovanou teplotu z +65st.C na standartních 45 st.C ?

Přitom v textu uvádíte garantovanou teplotu okolí v rozsahu -30 až + 45 st.C.

Odpověď:

V příloze č. 12_Technické parametry svítidel v řádku 17 sloupci „D“ se jedná o administrativní chybu. Požadavek na pracovní teplotu je -30° až + 45°tak jak je uvedeno ve sloupci „B“ řádku 17.

Zadavatel zveřejňuje přílohu č.12 _Technické parametry svítidel s opravou administrativní chyby v řádku 17 sloupci „D“.

žádost doručená dne 02.10.2024

Dotaz:

Dobrý den, dne 27.9.2024 jsme posílali dotaz, na který jsme stále nedostali odpověď.

Můžete nám prosím odpověď zaslat?

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.