**PŘIPRAVENOST STAVBY:**


- ① - NA PODLAZE BUDE KERAMICKÁ DLAŽBA VYSPÁDOVANÁ DO PROSTORU DVEŘÍ
- ② - NA VNITŘNÍCH STĚNÁCH SAUNY BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ SOKL VYSOKÝ 100–150 MM
- ③ - ZA SAUNOVÝMI KAMNY BUDE KAMENNÝ OBKLAD KLADEŇ NA FLEXI LEPIDLO, OBLOŽENÍ BUDE PROVEDENO PO DŘEVĚNÉM OBLOŽENÍ SAUNY
- ④ - STAVEBNÍ OTVOR PRO DVEŘE JE 720x2020 MM
- ⑤ - PŘISÁVACÍ OTVOR PRO SAUNOVÁ KAMNA OSAZENÝ Z VENKOVNÍ STRANY SAUNY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, MIN. PLOCHA OTVORU 320 CM<sup>2</sup>, SPODNÍ HRANA OTVORU 100–150 MM NAD KCÍ PODLAHY
- ⑥ - ODVĚTRÁVACÍ OTVOR PRO SAUNOVÁ KAMNA OSAZENÝ Z VENKOVNÍ STRANY SAUNY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, MIN. PLOCHA OTVORU 320 CM<sup>2</sup>, SPODNÍ HRANA OTVORU 2250 MM NAD KCÍ PODLAHY
- ⑦ - REVIZNÍ DVÍŘKA 500x500 MM PRO OSAZENÍ SILOVÉ ČISTI SAUNOVÉ REGULACE. SPODNÍ HRANA DVÍŘEK VE VÝŠCE 2,25 M NAD KCÍ PODLAHY.


**PŘIPRAVENOST ELEKTRO:**

- ① - PŘÍVODNÍ KABEL PRO REGULACI CYKY 5x2,5MM<sup>2</sup> VYVEDENÝ 1,5 M NAD KCÍ PODLAHY, JIŠTĚNÍ 3x16A, PROUDOVÁ OCHRANA, BUDE PONECHÁNA DÉLKA KABELU 2 M.
- ② - PŘÍVODNÍ KABEL PRO SILOVOU ČÁST CYKY 5x2,5MM<sup>2</sup> VYVEDENÝ 2,25 M NAD KCÍ PODLAHY, JIŠTĚNÍ 3x16A, PROUDOVÁ OCHRANA, BUDE PONECHÁNA DÉLKA KABELU 2 M.
- ③ - PŘÍVODNÍ KABEL PRO NOUZOVÉ SVĚTLO CYKY 3x1,5 MM<sup>2</sup> VYVEDENÝ 0,2 M NAD KCÍ PODLAHY, PROUDOVÁ OCHRANA.
- ④ - KABEL SYKFY 4x0,75 MM<sup>2</sup> PRO NOUZOVÉ TLAČÍTKO VYVEDENÝ 1,2 M NAD KCÍ PODLAHY, KABEL BUDE NAPOJEN NA ZVUKOVOU NEBO SVĚTELNOU SIGNALIZACI U OBSLUHY, SIGNALIZACE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SAUNY.

**PŘIPRAVENOST VZT:**

- ① - PODLAHOVÁ VPUST PŘED SAUNOVÝMI DVEŘMI OPATŘENÁ SIFONEM.

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour	
SCHVÁLIL	Ing.Martin Gazda	
INVESTOR:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	
AKCE:	SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DĚČÍN I.	
SOUBOR:	D.1.5 - Wellness	
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST FINSKÉ SAUNY 1.22	

 projektování a realizace staveb	
SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924	e-mail: info@specta.cz www.specta.cz
DATUM	08/2022
Č. ZAKÁZKY	S-22-004
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A4
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. PŘÍLOHY:	D.1.5.b.02