

REZ A-A - 1:50

10.1

VZT JEDNOTKA ODVODNÍ  
PŘÍVOD VZDUCHU 6 000 M<sup>3</sup>/H, 520 Pa  
FILTRACE – G3/TUKOVÝ + G4  
ELEKTRICKÝ PŘÍKON – 2,31 kW,  
230 V/3 fáze/50 Hz, jmen. 7,7 A, max. 20 A  
VAHA – 230 KG

VÝFUKOVÝ KUS

TLUMIČE HLUKU  
POD Lw=50dB(A)

950

800

1200

575

2000

850

2220

500

950

STŘECHA

TLUMIČE HLUKU  
POD Lw=50dB(A)

OCELOVÝ RÁM POD  
TLUMIČE HLUKU  
DODÁVKA STAVBY

OCELOVÝ RÁM POD  
VZT JEDNOTKU  
DODÁVKA STAVBY

OCELOVÝ RÁM POD  
TLUMIČE HLUKU  
DODÁVKA STAVBY

Investor :	Název zakázky :	Vypracoval :	ING.V.HROTEK
STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DEČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 405 38 DEČÍN IV	OPRAVA VZT JEDNOTKY RESTAURACE – SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DEČÍN I.	Kreslil :	ING.V.HROTEK
	Prof. č. dok. : H 02	Místo stavby :	DEČÍN
OBSAH PŮDORYS STŘECHA – NOVÝ STAV ŘEZ A–A D.1.4.3 – ZAŘÍZENÍ VZT		Stupeň projektu :	DSP+DPPS
		Datum :	04/2024
		Č. zakázky :	2024–31
Č. VÝKRESU VH–Y/325/RO		Měřítko :	Kopie :
		—	