

Název veřejné zakázky	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	12.11.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 25.11.2024

Žádost doručena dne 22.11.2024. Žádost o VZD nebyla doručena včas, zadavatel poskytuje vysvětlení v souladu s § 98 odst. 3) ZZVZ

DOTAZ č.1

Součástí výkazu výměr v objektu D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky, položka č.11 - Lešení pomocné do výšky 8,0m jedná se o pomocné lešení při demontáži a montáži vzduchotechniky v prostoru hrací plochy nikde se však neuvažuje o provizorním zakrytí a ochrany herní plochy proti případnému poškození, prosíme tuto položku doplnit do výkazu výměr a jakým způsobem se má herní plocha ochránit.

ODPOVĚĎ:

Popis položky byl upraven, je zveřejněn upravený soupis prací.

DOTAZ č.2

Žádáme vás o upřesnění maximálního možného zatížení herní plochy.

ODPOVĚĎ:

Pro sportovní náradí a platí stejné požadavky ohledně zatížení a maximálního tlaku na podlahu jako pro čisticí stroje. Toto se vztahuje zvláště na maximální zatížení na kolo 1500 N a maximální tlak na podlahu 0,5 N/mm² (pro stoly, stojany atd.). Vyšší statické tlaky jsou přípustné pouze tehdy, pokud je daný předmět podložen tuhou deskou, rozdělující síly. Při rozdělení síly na ploše 20 x 20 cm jsou přípustné tlaky do 3000 N. Vyšší zátěže jsou závislé na systému sportovní podlahy a možné pouze po konzultaci. Při posouvání mobilních tribun je zapotřebí pokrýt jezdovou plochu vhodnou ochranou proti poškrábání laku.

DOTAZ č.3

Ve výkazu výměr vzduchotechniky se objevují montážní práce a doprava u kterých je měrná jednotka hodina, nebylo by vhodnější tyto položky zaměnit za komplety? Pokud ne, budou se tyto položky fakturovat na základě skutečně provedených prací, tak jak uvádí smlouva o dílo, čl.5 odst.1a "V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce

ODPOVĚĎ:

Je zveřejněn upravený soupis prací.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace