

Název veřejné zakázky	ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna oken v pavilonu TV
Datum zahájení řízení	10. 12. 2024
Systémové číslo VZ	P24V00001206

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Dotaz ze dne 11. 12. 2024

V souladu s čl. 9 odstavcem 9.1 žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

1. Dotaz č.1

Zadavatel požaduje protiprůvanovou pojistku. Standardně je protiprůvanová pojistka u balkonových dveří proti otevření průvanem.

Je možné, že máte ale na mysli jednu z níže uvedených:

- 1) západka na nůžkách, která udrží v průvanu otevřené sklopené okno,
- 2) dorazová pojistka, kdy se okno v průvanu nepřibouchne, ale pomalu dovře,
- 3) kování může být také vybaveno pojistkou proti chybné manipulaci.

Kterou z těchto pojistek zadavatel požaduje?

Odpověď:

Zadavatel požaduje pojistku uvedenou v bodu 2), tedy dorazovou pojistku, kdy se okno v průvanu nepřibouchne, ale pomalu dovře.

2. Zadavatel požaduje součinitel prostupu tepla $U_w = 0,9\text{W/m}^2\text{K}$. Je možné poskytnout okna s $U_w = 0,92\text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď:

Zadavatel požaduje součinitel prostupu tepla U_w , tak jak je uveden v zadávací dokumentaci, tedy min. $0,9\text{ Wm}^2/\text{K}$.