

Název veřejné zakázky	Hasičská zbrojnice SDH Křešice - změna užívání skladu na koupelnu a vytápění hasičské zbrojnice Křešice 231, Děčín XXXI
Datum zahájení řízení	19.12.2024
Systémové číslo	P24V00001063

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a interními předpisy statutárního města Děčín pro veřejné zakázky.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Dotaz ze dne 09.01.2025

PD - část Elektroinstalace 1.NP neobsahuje el. instalaci pro připojení elektrokotle a dále je v části PD - Vytápění zmínka o dálkovém řízení elektrokotle s odkazem na PD Elektro, avšak tam toto řešeno není.

Odpověď:

Byla upravena Technická zpráva PD:

Regulace

Ekvitermní regulátor s příslušenstvím (součást nabídky kotle) včetně čidla venkovní teploty.

Dálkové řízení kotle – např. GD-04 součást dodávky kotle.