

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
0.01	Chodba	13,63
0.02	Chodba	24,57
0.03	Chodba	31,21
0.04	Chodba	10,92
0.05	Dílna pro netrvalou práci na zahradě (údržbář)	30,50
0.06	Sklad zahrada	40,17
0.07	koupelna+WC+úklid - údržbář	6,65
0.08	Šatna údržbář	7,97
0.09	Technická místnost VZT	27,18
0.10	Technická místnost pro fotovoltaiku	32,68
0.11	Ústředna UPS	12,55
0.12	Chodba	37,61
0.13	Sklad rehabilitačních pomůcek	53,51
0.14	Technická místnost ústředního vytápění	24,60
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		354,75

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC	klozetová mísa zavěšená instalační blok se zapuštěnou splachovací nádrž
U	umyvadlo keramické závěsné umyvadlová baterie 2x rohový ventil 1/2"
VL	odpadní souprava nerezová nástěnná výlevka s nerezovým sklápěcím roštem s připojením DN 50
S	odpadní souprava nástěnná baterie umyvadlová sprchový odtoková vpust DN 50
K	sprchová baterie s ruční sprchou sprchová hlavice sprchová zástěna
TUV	kondenzační kotel na zemní plyn hranice spodního výkonu 4,5 - 5,5 kW (ne více) hranice maximálního výkonu 35,0-41,0 kW zásobník teplé užitkové vody objem 500 litrů; vnitřní výměník výkon 60 kW

LEGENDA POTRUBÍ:


— — — — —	nová vodovodní přípojka PE 100RC SDR 11 d50x4,6
—	Studená voda (SV) - PPR PN 16 + izolace Mirelon návleková
- - - - -	Teplá voda (TV) - PPR PN 20 + izolace Mirelon návleková
— — — — —	Cirkulace (CV) - PPR PN 20 + izolace Mirelon návleková
— — — — —	Požární vodovod (PV)
— — — — —	- ocelové potrubí
⊗	Označení stoupačky V - vodovod - pitná voda P - požární vodovod

POZNÁMKY:

- 1) Veškeré rozměry musí být ověřeny přímo na stavbě před provedením.
- 2) Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
- 3) Výkresy pozdějšího data mají vždy přednost před výkresy dřívějších dat.
- 4) Před realizací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě v zemi již uložené.
Kóty terénu upřesnit dle projektu terénních úprav. Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti určené ČSN 73 6005.

Profese:	D.1.4.a - zdravotně technické instalace
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Akce:	DOZP Boletice Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem p.č. 212/1, 212/2, 211, 210/2 k.ú. Boletice nad Labem
Výkres:	Půdorys I.PP - vodovod

Formát:	6A4
Stupeň:	DPS
Datum:	06/2024
Měřítko:	1:75
Číslo - výkres/revize:	07/00



Ing.Kamila MATTUŠOVÁ
Hartigova 1060/76, 130 00 Praha 3
IČ: 013229910 | kamc@zenem.cz
+420 734 391 801

Zodpovědný projektant:
Ing.Kamila MATTUŠOVÁ

Projektoval:
Ing.Kamila MATTUŠOVÁ

Kreslil:
Ing.Kamila MATTUŠOVÁ