

Název veřejné zakázky	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	15.01.2025

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 30.01.2025

Žádost doručena dne 27.01.2025

DOTAZ č. 1

U plastových oken je uvedena barva RAL 7040 - plastová okna mají pouze omezené typy barev dle vzorníků, např. Renolit. U výrobků, kde je montovaný hliníkový klip nebo u kompletních hliníkových výrobků je možné použití barvy RAL? Prosíme O upřesnění barvy.

ODPOVĚĎ:

Barva RAL 7040 je uvedena jako referenční, nelze uvádět konkrétního výrobce či vzorník, při autorském dozoru bude určena projektantem barva podle dostupného vzorníku konkrétního dodavatele nejbližší podobná RAL 7040.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

DOTAZ č. 2:

Jaké je požadované U_w , U_d u výplní otvorů?

ODPOVĚĎ:

Požadované hodnoty jsou zřejmé z PENB, doplněno do zadávací dokumentace.

U hodnota - U_w celého okna rám+zasklení pro každé okno a dveře je uvedeno ve výkresu 20 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Pro Dveře č. D53, D54P, D55, D56P, D57L, D5820 je upravena hodnota U_w max 1,0W/m²K

DOTAZ č. 3:

U oken pozice č. 0.06, 0.08, 0.12, 0.20 je požadavek na požární odolnost. Pokud má mít okno požární odolnost, musí být vyrobeno z hliníku, ne z plastu, dále musí být počítáno s tím, že požární okna mají horší izolační vlastnosti. Prosíme o upřesnění materiálu oken.

ODPOVĚĎ:

Okna O 06,08,12,20 - změna materiálu na hliník, zveřejněn upravený soupis prací a výkres 20 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

DOTAZ č. 4:

Okno pozice č.0.21 tj. o průměru 1500 mm nelze vyrobit otevíravé. Můžeme toto okno vyrobit jako fixní?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

ODPOVĚĎ:

Požadujeme řešení dle zadání. Pro okno č. 0.21 ve VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ upraven materiál na hliník, materiál upraven i v soupise prací.

DOTAZ č. 5:

Okno pozice č. 0.23, pro výsuvné okno Z PVC neexistuje kování. Můžeme vyrobit toto okno z hliníku nebo ze dřeva?

ODPOVĚĎ:

Ve VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ upraven materiál na hliník, materiál upraven i v soupise prací.

Žádost doručena dne 28.01.2025

DOTAZ č. 1:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD:

1. V dokumentaci 24 VÝPIS PRVKŮ_4433 u prvního prvku X20 (1 ks) – položka č. 167 (SO 1.5) je nutná specifikace (materiál, velikost, tloušťka, barva, podsvícení, atd.) a nejlépe i výkres pro logo u hlavního vstupu. Bez tohoto není možné logo navrhnout, když nevíme, jakou má investor představu.

Cena účastníků VR by se tak mohla lišit i o více než 50 000,- Kč.

2. Stejně tak žádáme o bližší specifikaci položky č. 155 – prvek X07 – číslo popisné + orientační (materiál, velikost, tloušťka, barva).

ODPOVĚĎ:

1. Prvek X20 - řezané písmo je vysvětlen dostatečně. Grafický návrh bude odsouhlasen před jeho výrobou při realizaci stavby. Součástí ocenění je grafický návrh informačního systému,

2. specifikována velikost 500/250 mm, barva, tloušťka, i materiál je součástí PD, viz opravený výkres 24 VÝPIS PRVKŮ_4433 _ kor 20250129.

Žádost doručena dne 29.01.2025

DOTAZ č.1:

V SO 1.2. Povrchové úpravy stěn, podhledy, podlahy, jsou v části PSV 784 – Dokončovací práce – malby a tapety, uvedeny následující položky s odkazem – dle výběru investora.

86	M	624610.1	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 01	m2	31,589	
	W		tapet01*1,15		31,589	
	W		Součet		31,589	
87	M	624610.2	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 02	m2	29,003	
	W		tapet02*1,15		29,003	
	W		Součet		29,003	
88	M	624610.3	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 03	m2	10,196	
	W		tapet03*1,15		10,196	
	W		Součet		10,196	

Žádáme o určení referenčního vzorku vliesové tapety z důvodu velkého cenového rozpětí.

ODPOVĚĎ:

TAPETY referenční vzory	
TAPETA 01 _ Decoprint vliesová tapeta SO27063 Soleado 0,53 x 10,05 m	https://www.tapety-do-bytu.cz/decoprint-vliesova-tapeta-so27063-soleado-0-53-x-10-05-m
TAPETA 02_ Decoprint vliesová tapeta SO27062 Soleado 0,53 x 10,05 m	https://www.tapety-do-bytu.cz/decoprint-vliesova-tapeta-so27062-soleado-0-53-x-10-05-m
TAPETA 03_ Vliesová tapeta na zed' 330212 Paraiso 0,53 x 10,05 m	https://www.tapety-do-bytu.cz/vliesova-tapeta-na-zed-330212-paraiso-0-53-x-10-05-m

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.