

Název veřejné zakázky	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	15.01.2025

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 6 ze dne 14.01.2025

Žádost doručena dne 13.02.2025

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která byla doručena po lhůtě k tomu určené. Zadavatel se žádostí zabýval s ohledem na možný vliv na zpracování nabídkové ceny. Zadavatel dotaz prověřil a sděluje viz níže.

DOTAZ

Dobrý den, dle PD bylo zjištěno, že obsahem VZT jsou i klimatizační jednotky, které nejsou uvedené v rozpočtu. Máme docenit?

ODPOVĚĎ:

V projektové dokumentaci jsou navrženy pouze dva jednoduché chladicí split systémy a to chlazení serveru a chlazení skladu ink. pomůcek. Oba systémy jsou uvedeny ve výkazu výměr chlazení. Zbytek objektu chlazen není.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace