

Název veřejné zakázky	Stavební úpravy terasy objektu DZR Kamenická, č.p. 755/195, Děčín II - Nové Město
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	20.03.2025

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 03.04.2025
Žádost doručena dne 28.03.2025

DOTAZ č. 1

Připravujeme nabídku na výše zmíněnou akci. Rádi bychom znali upřesnění na následující:

- 1) Výška rektifikačních terčů pro osazení betonové dlažby – VV ani PD neuvádí navržený rozměr
- 2) Řešení vpustí (detail fólie) – VV neobsahuje žádnou úpravu
- 3) Oplechování střešní fólie – VV ani PD neřeší oplechování okolo svislých ploch
- 4) Sloupky zábradlí dle PD na samostatných patkách. Patky nebo sloupky budou také izolovány

ODPOVĚĎ:

- 1) *Výška 110 mm základna průměr 200 mm a vrchní podpěra pro dlažbu průměr 120 mm.*
- 2) *Střešní vpustí, dle řezu je střešní vpust' ukončená u stávající izolace. Přes celou plochu bude položena nová izolace(s úpravou izolace u vpustí). Žádáme o upřesnění dotazu.*
- 3) *Oplechování střešní fólie, položky týkající se atiky jsou kompletně v soupisu prací. Žádáme o upřesnění dotazu.*
- 4) *Ano budou izolovány.*

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace