



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/70977/2023
Spisová zn.: MDC/65071/2023
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Lenka Taušnerová
Telefon: 412591469
Fax: 412591473
E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 21.06.2023

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 DĚČÍN IV-Podmokly

V zastoupení:
S.A.W. CONSULTING s.r.o.,
IČO 28718836
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem-Bukov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 06.06.2023 podalo **Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 40502DěčínIV-Podmokly, které zastupuje S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem-Bukov** (dále jen „žadatel“), ve věci ve věci povolení stavby vodního díla **"Rekonstrukce mostu DC - 021 v ul. Revírní, Prostřední Žleb, SO 301.1 - Provizorní přeložka vodovodního potrubí surové vody, SO 301.2 - Definitivní přeložka vodovodního potrubí surové vody**, na pozemku p.č.1179/3,1295/2,1295/4,1179/5,1309/6,550/3 a 550/4 v k.ú. Prostřední Žleb, vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**:

Určení místa polohy stavby: GIS X=963549, Y=745644

Popis stavby:

Stávající podzemní vedení potrubí surové vody PE DN 110 bude po dohodě se správcem sítě SČVK a.s. nejdříve provizorně přeloženo v rámci SO 301.1 a následně definitivně přeloženo do ocelové chráničky s obetonováním s novým potrubím PE 110. Důvodem je rekonstrukce mostu pomocí zasunutého ocelového profilu do stávajícího otvoru. V rámci SO 301.1 bude proveden by-pass pomocí potrubí PE 110 uloženého podél opěry ve směru na centrum na dobu cca 3 týdnů. Po tuto dobu bude prováděna definitivní přeložka potrubí v rámci SO 301.2. Stávající kamenná dlažba stezky pro pěší bude rozebrána a bude provedena výkopová rýha. Stávající potrubí TL 80 bude odstraněno. Na dno rýhy bude uložena vrstva štěrkopisku fr.2-8 mm na tuto vrstvu bude uložena ocelová chránička 219 x 6,3 mm, do které bude zasunuto potrubí PE 110 s kluznými distančními objímkami výšky 36 mm. Ocelové potrubí bude obetonováno betonem C30/37-XF3 tl. 150 mm. Po vložení potrubí PE 110 do ocelové chráničky bude potrubí PE 110 přepojeno na stávající potrubí LT 80 a by-pass bude odstraněn. Zbýlá část rýhy bude vyplněna štěrpekiskem fr. 0-32 mm se zhutněním. Krytí potrubí je navrženo 1500 mm pod dlažbu z lomového kamene do betonu v rozsahu nosné konstrukce mostu.

Budou dodrženy podmínky:

1. Zahájení prací bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno Severočeským vodovodů a kanalizací a.s. (závod Děčín) včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
2. **Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
3. **V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
4. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
5. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Společnost SČVK a.s. není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
6. **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
7. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení společnosti SČVK a.s. (ÚTPČ Děčín) před dalším postupem prací.
8. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
9. **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu provozovaného zařízení.**
10. **V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů na zařízení. SČVK a.s.**
11. Důrazně upozorňujeme, že v zájmovém území dochází ke křížení plánované stavby s vodovodními řady a kanalizačními stokami. Požadujeme, aby byla zachována plná funkčnost a ochrana tohoto vodohospodářského zařízení.
Požadujeme součinnost s pracovníky provozovatele a vlastníka VHI v rámci eventuální rekonstrukce tohoto zařízení.
12. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (dále OPVZ) Děčínský Sněžník, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
13. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
14. Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:
Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:
V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.

- Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).

Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.

Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.

Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.).

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, společnosti SčVK a.s. které společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady.

Odůvodnění

Žadatel dne 06.06.2023 požádal zdejší vodoprávní úřad (odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín) o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu na stavbu vodního díla "Rekonstrukce mostu DC - 021 v ul. Revírní, Prostřední Žleb, SO 301.1 - Provizorní přeložka vodovodního potrubí surové vody, SO 301.2 - Definitivní přeložka vodovodního potrubí surové vody, na pozemku p.č.1179/3,1295/2,1295/4,1179/5,1309/6,550/3 a 550/4 v k.ú. Prostřední Žleb

Jedná se o vedlejší stavbu, která bude povolena v rámci společného povolení souboru staveb.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí přezkoumal žádost s předloženými doklady, a po zvážení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Tento souhlas se vztahuje výhradně k navrhované výše uvedené stavbě.

Souhlas vodoprávního úřadu nenahrazuje jeho povolení nebo jiné opatření jiných správních orgánů, pokud jsou podle zvláštních právních předpisů potřebné.

Poučení

Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Podle § 149 odst. 4 správního řádu je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 5 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka