



S.A.W. Consulting s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28718836
ID DS: fwjm9ka

Váš dopis značky / ze dne

č. j. / spisová značka

datum

vyřizuje / telefon / e-mail

SNPCS 02238/2023

28. 3. 2023

Ing. Bašus / 412 518 929

SZ SNPCS 02102/2023/2

l.basus@npcs.cz

Věc: Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k realizaci záměru: „Rekonstrukce mostu DC-021 v ul. Revírní, Prostřední Žleb“ na p.p.č.1179/3, 1295/2, 1295/4, 1179/5, 1309/6, 5503 a 550/4 v k.ú. Prostřední Žleb (dále jen „záměr“)

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti společnosti S.A.W. Consulting s.r.o., IČ: 28718836, Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“), zastupující Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly, IČ: 00261238, o stanovisko dle § 45i zákona k výše uvedenému záměru, doručené dne 21. 3. 2023 a zaevidované pod č.j.: SNPCS 02102/2023, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto:

STANOVISKO

U záměru lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 21. 3. 2023 byla Správě, jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, doručena žádosti o vydání stanoviska dle § 45i zákona k výše uvedenému záměru. Záměr leží na území IV. zóny CHKO Labské pískovce v zastavěném území města Děčín, v Ptačí oblasti Labské pískovce (CZ0421006) a ve vzdálenosti 53 m od hranice EVL Porta Bohemica (CZ 0424141) .

Předmětem dokumentace stavby je rekonstrukce stávajícího mostu s označením DC-021 v místní části Horní Žleb na ulici Žlebská a Revírní. Komunikace je v současné době využívána veřejnou dopravou a slouží jako strategický přístup do lokality Prostřední Žleb a Dolní Žleb. Stavebním záměrem dojde ke zlepšení stavebně technického stavu mostu i přilehlé silnice v místní části Horní Žleb – nové budou konstrukce vozovky na mostě z asfaltového krytu, budou osazena silničních zábradlí podél komunikace pro zvýšení bezpečnosti, budou vybudovány nové zídky podél stezky pro pěší pod mostem a schodiště u zídky ul. Revírní na místo stávajících. Stávající zídky lemující stezku pro pěší pod mostem budou rozebrány a vystavěny na stejném místě nové zídky s kamenným lícem. Základní šířka jízdního pruhu je 3,0 m. Základní šířka pruhu pro pěší pod mostem je 1,65 m. Plochy pro pěší na mostě nejsou řešeny, chodci budou i nadále využívat s

1/2

vozidly společný prostor. Proto je pěší prostor řešený pod rekonstruovaným mostem i se schodištěm na začátku zídky u ul. Revírní. Je navržena nová ocelová flexibilní konstrukce z vlnitého plechu délky 17,15 m vložená do stávající mostní konstrukce bez bourání stávající mostní konstrukce. Ocelová konstrukce je šikmo seříznutá, v místě stávajícího mostu zainjektovaná cemento-popílkovou suspenzí a mimo mostní otvor zasypaná předepsanými zásypy dle požadavku výrobce. Šikmo seříznuté konce budou odlážděny lomovým kamenem do betonu a kolem otvoru je navrženo bezpečnostní lankové zábradlí do betonových patek. Podél krajnic na komunikaci je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní taktéž do betonových patek.

Předmětným záměrem nebude, vzhledem k jeho rozsahu a umístění, dotčen žádný z předmětů ochrany Ptačí oblasti Labské pískovce, kterými jsou sokol stěhovavý (*Falco peregrinus*), datel černý (*Dryocopus martius*), výr velký (*Bubo bubo*), a chřástal polní (*Crex crex*).

Z výše uvedených důvodů Správa může významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit či ptačích oblastí vyloučit.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Petr Bauer

ŘEDITEL ODBORU OCHRANY PŘÍRODY

Rozdělovník:

Adresát - DS

Vlastní