

Název veřejné zakázky	Stavební úpravy terasy objektu DZR Kamenická, č.p. 755/195, Děčín II - Nové Město
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	20.03.2025

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 z dne 10.04.2025
Žádost doručena dne 04.04.2025

DOTAZ č. 1

doplňujeme dotaz následně:

ad 2) dle montážního návodu Dekplan není přípustný styk fólie jiného výrobce a typu s novou vrstvou Dekplan 76. Typ současné použité fólie není znám, z toho důvodu se domníváme, že by měly být osazeny sanační střešní vpusti s límcem.

Žádáme o detail provedení folie (utěsnění u vpusti), při překrývání stávající fólie není možné nikam fólii navařit.



ODPOVĚĎ:

Dodavatel po odkrytí vrchních vrstev nad izolací navrhne případnou úpravu vpusti včetně napojení nové izolace na střešní vpusti. Soupis prací je upraven, doplněna položka č. 38 úprava střešních prvků, zároveň položka č. 37 na zpracování dílenské dokumentace.


¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ

Č.

2

ad 3) dle montážního návodu Dekplan je nutné následující oplechování systémovým plechem Viplanyl. Nebude realizováno?



ODPOVĚĎ:

Soupis prací je upraven, doplněna položka č.38 systémové prvky izolace, zároveň položka č. 37 na zpracování dílenské dokumentace kde dodavatel upřesní prvky systémové izolace.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace vč. upraveného soupisu prací. Žádáme účastníky, kteří již nabídku podali o její zneplatnění a podání nabídky s upraveným soupisem prací.