



ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUSTAVA 3N+PE ~50Hz, 400V/TN-C-S včetně vedení a zařízení pro vyrovnání zemního potenciálu

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

- VNITŘNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- PROSTORY S KOUPACÍ VANOU NEBO SPRCHOU řešeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

stáv. R	STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ OBJEKTU
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABELY NN - viz schéma doplnění rozvaděče
	DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ - řazení 1
	DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ - řazení 6s
	SPÍNAČ - INFRAPASIVNÍ SENZOR POHYBU (univerzální nástěnné provedení)
	DOMOVNÍ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ
	AUTOMATICKÝ OSOUIŠEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ max. 1800W/1~230V
	MALÝ POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR max. 150W /1~230V
A1	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ PLASTOVÉ LED 120cm, 4000°K, 43W, 5660lm, IP66
A2	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ PLASTOVÉ LED 150cm, 4000°K, 54W, 7080lm, IP66
B	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PLASTOVÉ OPÁL 120cm, 4000°K, 58W, 7280lm, IP54
C	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KRUHOVÉ PLAST, OPÁL DIFUZOR, 27W, 3000lm, IP54



projektová kancelář elektro

Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I.

www.hbsys.cz IČ 44360657

hbsys@hbsys.cz 603 471 872

Zadavatel (stavebník - investor) :

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín

Název akce :

ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OKEN A INSTALACÍ
ZŠ KOSMONAUTŮ 177, DĚČÍN – BŘEZINY

Název výkresu :

ELEKTROINSTALACE PAVILON S1 - 1.N.P.

Zodpovědný projektant :

Ing. Hynek BUREŠ

Vypracoval :

Ing. Hynek BUREŠ

Stupeň :

Zadávací dokumentace stavby (ZDS)

Část (objekt - profese - zařízení) :

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Výtisk (č. paré) :

Měř. :

1:75

Číslo zakázky :

HB2022.008

Datum :

03 / 2022

Č. výkresu :

EL-01