



#### Legenda :

T1,2,3-STOP

R-STOP

R1-STOP

R2-STOP

R1-DA

R2-DA

Tlačítko vypnutí el. energie "TOTAL-STOP"

Nový rozvaděč bezpečnostního vypnutí el energie

Nová skříň – hlavní vypínač objektu č.p. 1175/5

Nová skříň – hlavní vypínač objektu č.p. 1125/1

Rozvaděč nově instalovaného záložního zdroje 40kVA – MM

Rozvaděč stávajícího záložního zdroje 100kVA – JAW

v.č. D14-07

v.č. D14-05

v.č. D14-06

Děčín

#### Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-5-51 ed.3

a) automatickým odpojením

b) pospojováním neživých částí

c) bezpečným napětím 24V DC

Prostory dle ČSN 33 2000-1 ed.2

prostory normální – vnitřní prostory

prostory zvlášť nebezpečné – venkovní prostory

Elektroinstalace provedena kabely NHXH FE180/E90 B2ca, sta, d1, a1 uloženými v souladu s ČSN 33 2000-5-52

### Revize č.1 - 05.2025

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<b>ZDENĚK VÁCHA</b> <b>PROJEKT. ELEKTRO</b> Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
<b>D.1.4</b>	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK		
STAVEBNÍK : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV – Podmokly				DATUM	05.2025
MISTO STAVBY : p.č.1011 a 1012, k.ú. Podmokly, okres Děčín				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
STAVBA : <b>INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE</b> <b>PRO OBJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN</b> <b>Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly</b>				MĚŘITKO	–
				FORMÁT	1 * A4
				ZAK. ČÍSLO	027 / 2024
<b>D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b> <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b> <b>PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA "TOTAL STOP"</b>				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU
					<b>D14-10</b>