



Legenda :	
	Kabelové vedení tlačítek "TOTAL STOP"
	Kabelové vedení ovládacích zařízení "TOTAL STOP"
	Kabelové vedení napájení výkonu dieselagregátu 40kVA
	Kabelové vedení napájení řízení dieselagregátu 40kVA
	Kabelové vedení rozvodu napájení dieselagregátem 40kVA
	Kabelové vedení rozvodu napájení dieselagregátem 40kVA
	Kabelové vedení rozvodu napájení dieselagregátem 40kVA

Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-5-51 ed.3

a) automatickým odpojením

b) pospojovacím zařízením

c) pospojovacím zařízením

d) pospojovacím zařízením

Prostory dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Prostory normální – vnitřní prostory

Prostory zvýšené bezpečnosti – vnější prostory

Elektrická instalace provedena kabely NHXH FE180/FE90 B2ca, stla, d1, at

Uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 v instalačních kabelových žibech na povrchu

Kabelové žibzy musí být v provedení s funkčností při požáru

Revize č.1 - 05.2025

ČÁST PROJEKTU			ZDENĚK VÁCHA	
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKT. ELEKTRO	
D.1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	Zdeněk Vácha	
STAVEBNÍK : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV – Podmokly			Děčínské 23, 405 02, Děčín 16	
MÍSTO STAVBY : p.č.101 a 1012, k.ú. Podmokly, okres Děčín			tel: +420 412 513282	
STAVBA :			DATUM	
INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE			06.2024	
PRO OBJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN			STUPEŇ PROJEKTU	
Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly			DOKUMENTACE	
			PRO VÝBĚR	
			MĚŘÍTKO	
			1 : 100	
			FORMÁT	
			3 * A4	
			ZAK. ČÍSLO	
			027 / 2024	
			ČÍSLO KOPIE	
			Č. VÝKRESU	
			D14-02	