



Zapuštěný rám s dveřmi S3 1U-18  
úprava EI30 1U18E  
Konstrukce instalační 1-18  
5 řad / 60 modulů  
Rozměr š\*v\*h 380\*640\*250mm

CSEIK1U18E  
CSIL129118

Přístrojové vybavení :-			
Q1.1	Vypínač	BM900011	In=40A
FA1.x	Jistič 1P	BM018106	In=6A
KA1.1	Relé	BZ326462	3Z/In=25A
ZD1.1	Zdroj 27V DC	PSDIN 27V, 2,5A, 7Ah	230V AC/27V DC
Akk	Akumulátor	12V, 7Ah	2

Revize č.1 - 05.2025

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO	
	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	Zdeněk Vácha	
STAVEBNÍK : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV – Podmokly				Dražďanská 23, 405 02, Děčín 16	
MÍSTO STAVBY : p.č.1011 a 1012, k.ú. Podmokly, okres Děčín				iČ 44573235	
				tel: +420 412 513282	
				DATUM	05.2025
STAVBA : <b>INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE PRO OBJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN</b> <i>Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly</i>				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELLE
				MĚŘÍTKO	-
				FORMAT	3 * A4
<b>D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b> <b>ROZVADĚČ BEZPEČNOSTNÍHO VYPNUTÍ R-STOP</b>				ZAK. ČÍSLO	027 / 2024
				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU
					<b>D14-05</b>