



Zapuštěný rám s dveřmi EKO 1U12E  
úprava EI30  
Konstrukce instalační 1–12  
Plastový čelní panel plný 1B1k – 2ks  
290\*138\*18mm  
Plastový čelní panel plný 1B6k – 1ks  
290\*276\*18mm  
4 řady / 52 modulů  
Rozměr š\*v\*h 380\*641\*250mm

CSEIK2U12E  
CSL129112  
IL066103–H  
IL066106–H

Přístrojové vybavení : --			
Q1	Vypínač	MC225034	1 ks
	Podpěťový spoušť	MC299509	1 ks
	Kabelové oko 150mm2	MC299777	6 ks

Poznámka :  
V souladu s přípojovacími podmínkami rozvaděč připravit pro zaplombování distributorem

Revize č.1 - 05.2025

ČÁST PROJEKTU				VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ZODP. PROJEKTANT		ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Dráždanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
				VÁCHA ZDENĚK		VÁCHA ZDENĚK		VÁCHA ZDENĚK			
STAVEBNÍK : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV – Podmokly											
MÍSTO STAVBY : p.č.1011 a 1012, k.ú. Podmokly, okres Děčín											
STAVBA :				DATA		05.2025					
INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE PRO OBJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly				STUPEŇ PROJEKTU		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ					
				MĚŘÍTKO		-					
				FORMÁT		2 * A4					
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ R2-STOP				ZAK. ČÍSLO		027 / 2024					
				ČÍSLO KOPIE		Č. VÝKRESU D14-07					