


Přístrojové vybavení :			
Q1	Výhradně	in=250A	1 ks
SPD	Typu	MC229034	1 ks
FA1.x	Svodič přepětí	MC229077	6 ks
FA2.x	Ujistě 3P	FLP-8+C MAXI V/3 25kA	1 ks
FA3.x	Ujistě 3P	BM018332	6 ks
FA4.x	Ujistě 3P	BM018332	6 ks
QF1.x	Ujistě 3P	BM018340	1 ks
QF2.x	Pojistkový odřineč 3P	BM018325	1 ks
QF3.x	Pojistkový odřineč 3P	SI372800	2 ks
KU1.1	Pojistkový odřineč 3P	SI372800	4 ks
KS1.1	Pojistkový odřineč 1P	IS56103	1 ks
	Pojistkový odřineč 1P	IS56103	1 ks
	Napěťové rále 3P	IS2700001	4 ks
	GSW komunikátor	HRN-55	1 ks
	Svorka řádová sada	CD-02K-01N	1 ks
	Svorka řádová sada	KI110016	30 ks
	Svorka řádová sada	KI110002	30 ks
	Svorka řádová sada	KI110002	3 ks



Zapuštěný řím s dveřmi S3 2U-28  
konstrukce instalační 2-28  
úprava EI30 2U28E  
9 řad / 189 modulů  
Rozměr š\*v\*h 590\*1380\*250mm

IL308228-F  
CSIL129228  
CSEIK2U28E

Revize č. 1 - 05.2025

Revize č. 1 - 05.2025			ZDENĚK VÁCHA	
ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKT. ELEKTRO
	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	Zdeněk Vácha
STAVEBNÍK : Stabilitní město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly				
MÍSTO STAVBY : p.č.1011 o 1072, k.ú. Podmokly, okres Děčín				
STAVBA : <b>INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE</b>			DATUM	05.2025
PROJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN			STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ
Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly			MĚŘÍTKO	-
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			FORMÁT	3 * A4
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ZAK. ČÍSLO	027 / 2024
ROZVADĚČ RH			ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU
				D14-08