



POZNÁMKY K VÝBĚRU TYPU A ZPŮSOBU MONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ :

- ▶ ELEKTROINSTALACI PROVÁDĚT DLE NÁVODŮ A TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBKŮ;
 - ▶ *) REFERENČNÍ TYPOVÁ A DESIGNOVÁ ŘADA DOMOVNÍCH PŘÍSTROJŮ - ABB SWING, BÍLÁ
 - ▶ ****) TRASY ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE ZAKRESLENY PŘEVÁŽNĚ PODÉL STĚN MÍSTNOSTÍ
- při realizaci vhodně optimalizovat trasy (způsob uložení, množství kabelů a úložného materiálu, souběhy)
 - ▶ PRO SKUPINOVOU MONTÁŽ SPÍNAČŮ A ZÁSUVK se doporučuje používat vícenásobné rámečky
 - ▶ PRO MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA HOŘLAVÉ PLOCHY A DO HOŘLAVÝCH HMOT :
- používat výhradně přístroje a úložný materiál odpovídající třídě reakce na oheň
- nebo provést dodatečná opatření pro účinné oddělení od hořlavých hmot
 - ▶ PRO ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE MUSEJÍ BÝT PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI K DISPOZICI
PODKLADY OSTATNÍCH PROFESÍ (ZT INSTALACE, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA) A TECHNOLOGIE
- ▶ Jména výrobců a obchodní názvy jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů a vzájemné kompatibility zařízení. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

POPISY EL. VÝVODŮ, PŘÍSTROJŮ A PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ :

- A1 - S2 / b2 (1,2)**
- VÝŠKA VÝVODU NAD PLOCHOU PODLAHY [m]
 - INDEX OVLÁDANÉHO OBVODU (spínač, pól)
 - OZNAČENÍ VÝVODU NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE
 - TYP SVÍTIDLA, SPOTŘEBIČE, PŘÍSTROJE APOD.
- Není-li uvedeno jinak, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 0,3m, nástěnných svítidel 2,2m
Není-li uvedena výška u stropních svítidel, předpokládá se přisazená (zapuštěná) montáž

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

- viz výkres EL-03

ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- ▶ EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUSTAVA 3N+PE -50Hz, 400V/TN-C-S

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

- ▶ VNITŘNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3



projektová kancelář elektro

Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I
www.hbsys.cz IČ 44360657
hbsys@hbsys.cz 603 471 872

Zadavatel (stavebník - investor) :

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín

Název akce :

OBJEKT DDM Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly
ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ A VENKOVNÍCH PROSTOR

Název výkresu :

PLÁN ELEKTROINSTALACE PODKROVÍ

Zodpovědný projektant :

Ing. Hynek BUREŠ

Vypracoval :

Ing. Hynek BUREŠ

Stupeň :

Dokumentace k stavebnímu řízení (DSŘ)

Část (objekt - profese - zařízení) :

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Výtisk (č. paré) :

Měří :

1:100

Číslo zakázky :

HB2020.004

Datum :

08 / 2020

Č. výkresu :

EL-02