


















LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

ELEKTROTECHNICKÁ SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

	PODRUŽNÁ PŘÍSTROJOVÁ ROZVODNICE PODKROVÍ (zapuštěná plastová skříň s dvířky - výměna)
	STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE - KABEL AYKY-J 4x 16mm ² (z RH do R4)
	KABELOVÉ TRASY KONCOVÝCH OBVODŮ ELEKTROINSTALACE NN *****) - viz schéma rozváděčů
	DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (řaz. 1, 6, 5, referenční typová řada *)
	DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (řaz. 1+6, 6+6, 7, referenční typová řada *)
	SPÍNAČ - INFRAPASIVNÍ SENZOR POHYBU (univerzální nástěnné provedení, IP44 ***)
	DOMOVNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (referenční typová řada *)
	KOMPAKTNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ A EL. OHŘÍVAČEM 2kW, AUT. REGULACE
	MALÝ POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR max. 50W /1~230V (dod. VZT)
	PLYNOVÝ KOTEL ústředního vytápění (dod. ÚT)
	MALÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY POD UMYVADLO, 2kW/1~230V (dod. ZTI)
	A LED PANEL ZAPUŠTĚNÝ DO PODHLEDU 600x600mm 4000°K, 34W, 4100lm, mikroprizma UGR<19
	B LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ PŘISAZENÉ 2.4ft 6400/840, 4640lm, 42W, PC difuzor
	C LED svítidlo přisazené 18W, 1800lm, PC difuzor
	D ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x 36W uzavřené, PC difuzor, elektron. předřadník
	E ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x 36W (stáv. v posilovně - demontáž a opět. montáž)
	N Svítidlo nouzové 14x LED, 2W/225lm/1h

POZNÁMKY K VÝBĚRU TYPU A ZPŮSOBU MONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ :

- ▶ ELEKTROINSTALACI PROVÁDĚT DLE NÁVODŮ A TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBKŮ; slaboproudé kabely určené k vnitřní instalaci budou ukládány vždy v elektroinstalačních trubkách
- ▶ *) REFERENČNÍ TYPOVÁ A DESIGNOVÁ ŘADA DOMOVNÍCH PŘÍSTROJŮ - ABB SWING, BÍLÁ
- ▶ *****) TRASY ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE ZAKRESLENY PŘEVÁŽNĚ PODÉL STĚN MÍSTNOSTÍ - při realizaci vhodně optimalizovat trasy (způsob uložení, množství kabelů a úložného materiálu, souběhy)



Zadavatel (stavebník - investor) :

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín

Název akce :


OBJEKT DDM Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly
ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ A VENKOVNÍCH PROSTOR

Název výkresu :

LEGENDA K PLÁNU ELEKTROINSTALACE

projektová kancelář elektro

 Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I

 www.hbsys.cz IČ 44360657

 hbsys@hbsys.cz  603 471 872

Zodpovědný projektant :

Ing. Hynek BUREŠ

Vypracoval :

Ing. Hynek BUREŠ

Číslo zakázky :

HB2020.004

Datum :

08 / 2020

Stupeň :

Dokumentace k stavebnímu řízení (DSŘ)

Část (objekt - profese - zařízení) :

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Výtisk (č. paré) :

Měř. :

Č. výkresu :

EL-03