


Legenda:

- A Zářivkové závěsné svítidlo stávající 2x36W
- B LED svítidlo přisazené, 23W, 3200lm, l=1186mm
- C LED svítidlo závěsné bez/s vestavním snímačem pohybu, 23W, 3200lm, l=1186mm
- PIR stropní
- Dvojpósobná zásuvka
- EL. vývod slaboproudý
- EL. vývod 3-fázový
- EL. vývod 1-fázový / slaboproudý
- Ochranné pospojování vodičem 6mm²
- Vypínač
- Klíčesnice PZTS
- Pojistková skříň
- Rozvaděč
- PZTS Ústředna PZTS napájena na PCO
- ČERNÁ Stávající elektroinstalace
- ZELENÁ Demontovaná elektroinstalace
- MODRÁ Přemístěná původně demontovaná elektroinstalace
- ČERVENÁ Nová elektroinstalace
- Kabelová trasa

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místn.	účel místnosti	plocha (m ²)
2.01	CHRÁNĚNÁ ÚNIK.CESTA	49,00
2.02	SCHODIŠŤOVÁ HALA	52,30
2.03	KANCELÁŘ	20,50
2.04	VELKÝ SÁL	175,00
2.05	JEVIŠŤE	45,00
2.06	MATEŘSKÉ CENTRUM	50,30
2.07	PŘEDSIŇ WC chlapci	6,20
2.08	WC chlapci	13,00
2.09	PŘEDSIŇ WC dívky	8,60
2.10	WC dívky	2,10
2.11	WC dívky	1,60
2.12	WC dívky	2,40
2.13	CHODBA	32,00
2.14	STROJ VZT sálu+jeviště	6,00

Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Štolba			
Vypracoval:		David Lipčák			
Schválil:		Ing. Pavel Koníř			
Místo:	Děčín	Kraj:	Ústecký		
Stavebník:	Statutární město Děčín st. p. č. 723/1, k.ú. Podmokly			Zakázkové číslo:	Z2024010
Akce:	OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly Zateplení, úpravy podkrovní a venkovních prostor - dokončení PD			Stupeň:	DSP + DPS
				Datum:	06/2024
				Formát:	1050x594
Název:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky Půdorys 2NP			Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.4.2.03