

Budova se nachází na adrese Tržní 1932/26, 405 02, Děčín IV - Podmokly. Sedmipodlažní budova s rovnou střechou pokrytou PVC folií a oplechovanou věžičkou.

Objekt je umístěn v městské zástavbě. V blízkém okolí budovy se nachází další zástavba, jedná se o podobné samostatně stojící budovy.



Střešní část:

Mřížová jímací soustava je tvořena vodičem FeZn 8mm v podpěrách PV 21 po střešní krytině a SS po oplechování. Soustava je doplněna o pomocné jímače 5x 0,5 m vytvarované z vodiče FeZn 8 mm a náhodné součásti tvořené atikou a plechovou střešní krytinou.

Svody:

Svody jsou vedeny od jímací soustavy vodičem FeZn 10mm dále je použita provařená armatura nosné konstrukce, v podzemních garážích je přivařen vodič FeZn 8mm k armatuře a vytažen nad úroveň podlahy kde jsou umístěny zkušební svorky označeny číslem. Část v garážích nebyla v době revize zpřístupněna.

Uzemnění:

Uzemnění je tvořeno stávajícím základovým zemničem, provedení nebylo doloženo a v době revize nebylo již možné jej zkontrolovat. Vodič FeZn 8mm je vyveden ke zkušebním svorkám.

Pospojování:

Na střeše a podél vedení jsou připojeny na vedení bleskosvodu vodivé hmoty u nichž nebylo možno dodržet přeskokovou vzdálenost "s". Jedná se o oplechování atiky, okapové žlaby, plechová střešní nástavba.

Závady:

Část střešní nástavby a okraj střechy není doplněna jímači. - ČSN 34 1390 čl.47

Některé podpěry jímací soustavy na střeše budovy jsou rozpadlé. - ČSN 34 1390 čl.65