

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	01.07.2025

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 11.07.2025

Žádost doručena dne 08.07.2025

DOTAZ:

Ve výkaze výměr jsou ve stavebním objektu Přeložek Vodovodu položky pro startovací jámu a protlak. Naopak ve výkresové části poskytnuté dokumentace jsou pokládky PVC chrániček na vodovod a plynovod realizované napříč vodotečí v paženém výkopu.

Co platí, prosím?“

ODPOVĚĎ:

Platí řešení z výkresové části, tedy pokládka chrániček napříč vodotečí v paženém výkopu. Budou tedy provedeny montážní jámy, jejich výkop a následný zához s úpravou povrchu a pažený výkop napříč korytem potoka. Koryto v místě realizace pokládky chrániček bude upraveno dle okolí, tedy záhozem kameniva do stávající výškové úrovně.

V současné době projektant upravuje soupis prací, který bude zveřejněn nejpozději 15.07.2025.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.07.2025 do 10:00 hod.

DOTAZ:

Dobrý den,

na základě dnešní prohlídky místa plnění, zjištěných skutečností a s tím související složitosti přípravy nabídky si dovoluujeme tímto zadavatele požádat o prodloužení termínu odevzdání nabídky alespoň o 10 dní.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel nebude na základě prohlídky místa plnění prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace