

Název veřejné zakázky	VZ - Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi
Datum zahájení řízení	01.07.2024
Systémové číslo VZ	P25V00000361

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 ze dne 24.07.2025

Dotaz ze dne 21.07.2025

Dotaz:

Dobrý den,

obracíme se na zadavatele v návaznosti na uveřejnění aktualizace přílohy č. 3 soupis prací z 14.7.2025. Oproti původnímu soupisu prací tento neobsahuje SO 06 Provizorní přemostění. Prosíme zadavatele o vysvětlení.

Současně prosíme zadavatele o vysvětlení nesrovnalosti velikosti pilot v PD a v soupise prací:

- 1) v soupisu prací jsou uvedeny piloty o průměru přes 450 do 650 mm*
 - 2) ve výkrese D.1.2.-5. Výkres tvaru jsou zakresleny piloty o průměru 600 mm*
 - 3) ve výkrese D.1.2.-6. Spodní stavba jsou zakresleny piloty o průměru 800 mm*
- Za vysvětlení předem děkujeme.*

Odpověď:

- 1) Byl aktualizován soupis prací, včetně dostupnosti položek pro mostní provizorium.
- 2) Pro piloty platí průměr 600 mm a tedy také údaj ve výkazu výměr.