


k.ú. Horní Oldřichov

Ochrana před úrazem el. proudem u neživých částí bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističů v síti TN - C

LEGENDA :



Velknuté stožary					
H (mm)	H _B (mm)	A _B (mm)	D _B (mm)	E (mm)	M _K (kNm)
6 000	900	600	200	800	7

 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

 PLAST. KABEL. CHRÁNIČKA

 KABEL NN

DRN

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA ZBAVENÁ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ
(HUTNĚNÁ)

ZEMINA

VYSVĚTLIVKY :

ASFALT

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (štěrk hrubý)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

Volný terén

 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

 PLAST. KABEL. CHRÁNIČKA

 KABEL NN

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

PLAST. KABEL. CHRÁNÍČKA

 KABEL NN

Zodpovědný projektant	Projektant	VAMA s.r.o. Vilsnická 94 405 02 Děčín	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238		Stupeň PD	DPS
Rozšíření veřejného osvětlení - Děčín XXI-Horní Oldřichov ul. Jižní cesta		Datum	3/2024
		Měřítko 1:500	Výkres č. 1
Projektovaný stav			