



Váš dopis zn.:

ze dne: 25.1.2022

Naše značka: 9/2022/IM

Vyřizuje: Iveta Matoušková

Telefon/fax: 412 552 461

mobil: 606 652 409

Email: Iveta.matouskova@mvv.cz

Datum: 1.2. 2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Iveta Sochorová

Ústí nad Labem

„Inteligentní řešení v dopravě (zastávka ul. Tyršova)“

. Na základě předložených podkladů Vám sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území vymezeném v příloze Vaší žádosti se nachází zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s., a to teplovod na p.p.č. 2870, k.ú. Děčín, proto požadujeme, aby při realizaci bylo dodrženo následující:

- realizace bude provedena podle předloženého podkladu (výkresové dokumentace),
- při výstavbě budou dodrženy ustanovení § 87, zák.č. 458 / 2000 Sb. o ochranném pásmu zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a předpisů souvisejících,
- před započítáním prací budou v prostoru výstavby vytýčeny sítě ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku,
- při provádění prací nebude poškozeno zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a jeho odběratelů (potrubí a sdělovací kabel, který je uložen v souběhu s teplovodem),
- v průběhu výstavby bude odkryté zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. řádně zabezpečeno proti poškození nepovolanou osobou,
- je nutno dbát na to, aby nedošlo k jakékoli změně uložení teplovodu (snížení nebo zvýšení vrstvy zeminy nad jeho trasou včetně jeho lože),
- před záhozem v místě případného křížení nebo souběhu se zařízením ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. budou pracovníci technického oddělení TERMO Děčín a.s. vyzváni ke kontrole, o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku,
- při jakémkoli poškození zařízení rozvodu tepla či sdělovacího kabelu v průběhu výstavby je nutno ihned volat dispečink TERMO Děčín a.s. tel. 412 552 444 nebo 602 413 654 (nepřetržitá služba).
- po ukončení stavebních prací musí být umožněn přístup k zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. za účelem jeho opravy či jeho náhrady,
- platnost vyjádření je 1 rok od data vystavení

Souhlasíme se stavbou za výše uvedených podmínek.

S pozdravem

Ing. Martin Šimon v.r.

Příloha : 1x zakres sítí