

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 2022-002
Ze dne: 27.04.2022
Číslo jednací: MDC/46283/2022
Spisová zn.: MDC/1532/2022
JID: MDC52872244
Počet listů: 2
Počet příloh:
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová
Telefon: 412593278
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „Inteligentní řešení v dopravě“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Zadatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28718836, DIČ CZ28718836

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:
pozemek p.č. 2870, 182/1, 2881 k.ú. Děčín - Tyršova,
p.č. 2976, 1321 k.ú. Děčín – Kamenická,
p.č. 2866/10, 2866/1, 2866/8, 54/12, 2873 k.ú. Děčín - Masarykovo nám.,
p.č. 1455/10 k.ú. Horní Oldřichov – Kovočas,
p.č. 2904/24, 2904/2, 2904/3, 103/1, 102/1, 2221/11, 2913, 2904/1, 2904/22, 2904/23 k.ú. Děčín - Myslbekova

Kat.území:
Děčín, Horní Oldřichov

Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH):

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – viz výše soupis v k.ú. Děčín, k.ú. Horní Oldřichov), nemá námitek k realizaci stavby „**Inteligentní řešení v dopravě**“ za podmínky, že:

1. pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě).

Upozorňujeme, že na část pozemku p.č. 2221/11 k.ú. Děčín je uzavřena nájemní smlouva se spol. Fluentum s.r.o., Popovická 32/104, Děčín XXIII. Je nutné nájemce s dostatečným předstihem písemně informovat o zamýšlené akci, a to min. 14 dní před zahájením stavebních prací.

Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):**Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)**

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín. Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Investor se zavazuje přebytný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

- Zastávka Masarykovo nám. - roh zeleně bude vrácen do původního stavu včetně výsadby trvalek a růží - p.p.č. 54/12 k.ú. Děčín.
- p.p.č. 1321 k.ú. Děčín - – upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození veřejné městské zeleně a k zásahu do kořenových systémů dřevin.
- p.p.č. 1455/10 k.ú. Horní Oldřichov - – upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození veřejné městské zeleně a k zásahu do kořenových systémů dřevin.

Pokud bude třeba v rámci stavby odstranění dřevin, tak je třeba ke kácení dřevin s obvodem kmene větším jak 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí zajistit souhlas vlastníka pozemku, plnou moc od vlastníka pozemku k vyřizování žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke kácení. Pokud je obvod kmene menší jak 80 cm, je třeba vyřídit souhlas vlastníka pozemku, upozorňujeme, že pokud bude třeba odstranění porostu, tak je třeba ke kácení porostu nebo porostu o ploše nad 40 m² zajistit souhlas vlastníka pozemku, plnou moc od vlastníka pozemku k vyřizování žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke kácení. Pokud plocha nedosáhne 40 m², je třeba vyřídit souhlas vlastníka pozemku.

Směsný komunální odpad (SKO)

S odkazem na předloženou dokumentaci, kap. 8.14 Souhrnné tech. zprávy, kdy nejsou navrženy uzavírky komunikace, netýká se přerušení ani omezení svozu SKO.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Dle PD S.A.W. Consulting s.r.o.ú, z.č. 2022-002.

Z důvodu ochrany inženýrské sítě uložené v pozemcích města a nutnosti zanesení do digitálního pasportu, požadujeme předání digitálního zaměření inženýrských sítí v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje v souřadnicovém systému JTSK).

Veřejné osvětlení (VO) a světelné signalizační zařízení (SSZ)

Jako majetkový správce sítě VO a SSZ nemáme k předložené situaci a souhrnné technické zprávě zpracované společností S.A.W. Consulting s.r.o., zakázkové číslo 2022-002 z 04/2022 připomínky.

Podmínky:

V zájmovém území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové rozvody sítě VO a SSZ v majetku statutárního města Děčín.

Jako majetkový správce sítě VO a SSZ nemáme námitky k realizaci stavby za splnění těchto podmínek.

U zemního kabelového vedení sítě VO a SSZ bude před zahájením stavby **provedeno skutečné vytýčení sítě** (kontakt: Marius Pedersen a.s., pan Martin Schrenk, tel. 792 331 112, e-mail: martin.schrenk@mariuspedersen.cz. **Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu bude správcem sítě provedena kontrola!!!**

O provedené kontrole bude správcem sítě proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně.

Nové sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005.

V případě poškození rozvodů kabelového vedení sítě VO budeme požadovat jeho opravu, případně dle rozsahu poškození výměnu kabelu v rozmezí dvou světelných míst (sloupů). Případné práce provede na základě objednávky správce sítě. Náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel stavby.

Zpracoval: Petr Michajličenko, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru strategií a informačních technologií (OSIT):

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Mgr. Roman Žaloudek

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 15.07.2022

Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství