

Název veřejné zakázky	Interiér WC na zámku Děčín, č.p. 1254, p.p.č. 2354/1 k.ú. Děčín
Datum zahájení řízení	23.1.2026
Systémové číslo VZ	P26V00000087

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Dotaz ze dne 03.02.2026

Ve výkazu výměr je pol. č.: 13 automatický splachovač WC 5 ks a v položka č. 16 ovládací tlačítko splachovací 5 ks, přičemž toalet je zde dohromady pouze 5 ks.

Budou tedy toalety automatické, nebo manuální?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že ačkoli je v rozpočtu uveden automatický splachovač WC i ovládací tlačítko splachovací, tato kombinace není technicky možná. Zadavatel požaduje **automatický splachovač**. Ovládací tlačítko splachovací **není požadováno** a není předmětem plnění.