

Název veřejné zakázky	Studie - Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín
Datum zahájení řízení	06.02.2026
Systémové číslo	P26V00000091

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a příslušných interních předpisů statutárního města Děčín.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Dotaz ze dne 15.02.2026

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky chybí avizovaná příloha č.3.

1. Doplní zadavatel přílohu č.3?

Odpověď zadavatele:

Příloha č.3 byla doplněna do Zadávací dokumentace dne 16.02.2026.

Zadavatel požaduje „aby PD splňovala podmínky výzev Národní sportovní agentury“. Neurčil však pro které sporty. U bazénu je uvedena pouze délka a šířka, není specifikovaná požadovaná hloubka, nutný prostor okolo či další specifické požadavky pro jednotlivé sporty.

2. Upřesní zadavatel pro jaké sporty je modernizace bazénu určena a z toho vyplývající technické požadavky a parametry záměru?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje parametry stavebních objektů:

Požadavky k modernizaci 50metrového bazénu:

- Rozměry bazénu (50,02 x 25,02 m), hloubka min. 2,00 m, max. 2,10 m, hrací plocha pro vodní pólo (25,00 x 20,00 m). Vzdálenost mezi brankovými čarami nesmí být pro utkání mužů menší než 20,00 metrů a větší než 30,00 metrů.
- Minimální výška stropu je 6,00 m (MS a olympiády 7,00 m)
- Intenzita osvětlení nesmí být menší než 600 lux
- Příprava na osazení časomíry, výsledkové tabule, aparatury, bezpečnostní přípojka el. na 12V
- Instalace startovacích bloků včetně časomíry
- Instalace drah (lajny) a bubnů na dráhy
- Prostory na uskladnění pneu haly

Požadavky na zázemí k 50metrovému bazénu:

Vodní pólo:

- 5x oddělený prostor pro 15-17 lidí (společné šatny) včetně sociálního zázemí
- Počítat s umístěním branek, aby nepřekážely při provozu
- Instalační držáky na sítě za brankami ve výšce 4 m
- Skladovací prostory pro uskladnění elektroniky, časomíry atd. (prostor cca 6 x 4 m)
- Skladovací prostory na míče, pro uskladnění elektroniky, časomíry atd. (prostor cca 6 x 4 m)

Plavci:

- 2x oddělený prostor pro cca 50 lidí (společné šatny dívky / kluci) včetně možnosti uložení plaveckých pomůcek závodníků, ideálně samostatná místnost pro trenéry a jejich pomůcky
- Skladovací prostory pro stoly na závody, znakové startovací lišty atd. (cca 6 x 4 m)
- Skladovací prostory - "kóje" přímo u bazénu pro skladování plaveckých destiček apod.

Potápěči:

- 2x oddělený prostor pro 10 lidí (společné šatny)
- Bezbariérový přístup na přivezení výstroje
- Možnost natažení lajny i ve vodě...u dna (nejen na vodě)
- Oddělení prostoru pro pólisty sítí, aby míč nelítal do prostoru potápěčů a plavců
- Skladovací prostory s možností uzamčení v blízkosti bazénu
- Umístění kompresoru na láhve