

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

**„Výměna zářivkových svítidel v učebnách.“**

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

ZŠ Školní 5 - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení

vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Výměna zářivkových svítidel se bude realizovat v osmi učebnách, příklady od vypínačů se ponechají stávající, spínají se: řada 1, řada 2, řada 3, tabule. Nová svítidla budou propojena kabelem Cyky 3Cx1,5 uloženém v dutině stropu, kde to nebude možné, bude instalována lišta na propojení svítidel.

Harmonogram prací: učebna I. – IV. 1.7. – 15.7.2016, učebna V. – VIII. 15.7. – 29.7.2016

1. Učebna I.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

2. Učebna II.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel

- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

3. Učebna III.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začištění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

4. Učebna IV.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začištění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

5. Učebna V.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začištění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

6. Učebna VI.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

7. Učebna VII.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

8. Učebna VIII.

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- stěhování nábytku na chodbu (lavice, židle)
- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách, nebo dutinou ve stropě kabelem Cyky 3Cx1,5
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid
- stěhování nábytku zpět

Souhrn materiálu :

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Zářivkové svítidlo               | 136ks |
| Zářivková trubice                | 272ks |
| Kabel Cyky 3Cx1,5                | 320m  |
| Lišta vkládací                   | 40m   |
| Svorka bezšroubová 3x1,5         | 64ks  |
| Hmoždinka natloukací 6x35        | 816ks |
| Sádra bílá (popř. tmel malířský) | 8kg   |
| Barva bílá                       | 7,5kg |