

DOTAZ:

V dodatečných informacích jste uvedli, že projektové dokumentace si zajistí dodavatel v koordinaci se zadavatelem, ale v návrhu SOD není o zajištění Projektu Dopravního řešení ani realizační projektové dokumentaci v předmětu díla žádná zmínka. Má se cena za projektové dokumentace a zahrnout do nabídky? Kdo zajistí projednání dokumentací u dotčených orgánů? V předložené zadávací dokumentaci jsou některá stanoviska prošlá např. ŘSD, ČEZ atd. Zajistí zadavatel jejich obnovení? Je na tuto stavbu vydané platné stavební povolení? Poskytne ho zadavatel, aby byly dodavateli známy doplňující podmínky stavebního povolení? Existuje na tuto stavbu "Stanovení místní úpravy dopravního značení - dnes nově podle správního řádu Opatření obecné povahy? (dlouhá doba na vydání - až 75 dní)

ODPOVĚD:

Prováděcí dokumentace se týká specifikace parametrů, výrobků a vybavení kompletu světelné signalizace, tak aby splnily podmínky platných TP a ČSN.

Dopravní řešení je odsouhlasené, projednané a bylo pro něj vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem OSC MM Děčín.

Pro ostatní části byl vydán územní souhlas obecným stavebním úřadem OSU MM Děčín.

Stavební povolení i územní souhlas tvoří přílohu této zprávy. Rozhodnutí jsou platná.

Zhotovitel si musí, zajistit vytyčení sítí před stavbou. Zde bude **nutná** aktualizace existence sítí jednotlivých správců.

Zhotovitel dále musí, zajistit zpracování DIO (čl. I, odst. 2 h)) a projednání DIR.

Stanovení dopravního značení zajistí zadavatel a bude předáno zhotoviteli po podpisu smlouvy.

DOTAZ:

Ve výkazu výměr je položka č. 44 "Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm (V7-přechod pro chodce:8*5). Skutečně má být tato položka naceněna v provedení stříkanou jednosložkovou barvou? Nebo má být provedeno stříkaným nebo stěrkovaným plastem?

ODPOVĚD:

Položka č. 44 bude naceněna v provedení stříkaný nebo stěrkovaný plast.