



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/82207/2020

Spisová zn.: MDC/46172/2020

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jan Fichtner

Telefon: 412 591 141

Fax: 412 591 317

E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 03.08.2020

Statutární město Děčín

Mírové nám. č.p. 1175/5

Děčín IV-Podmokly

405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4873/2020 VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.04.2020 podalo

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII - Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 418 - trvalý travní porost, 795/1 - ostatní plocha, 830/1 - ostatní plocha, 864 - ostatní plocha, 868 - ostatní plocha, 1305 - ostatní plocha v katastrálním území Březiny u Děčína, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:750.

#### Popis stavby:

- Jedná se o vybudování veřejného osvětlení, které bude umístěno na nových ocelových stožárcích, které budou smyčkovány za pomoci zemního kabelového vedení CYKY-J4x16.

E-mail: [posta@mmdecin.cz](mailto:posta@mmdecin.cz)

Internet: [www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz)

## **II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 418, 795/1, 830/1, 864, 868, 1305 v katastrálním území Březiny u Děčína, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:750.

2) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.

3) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich vytýčení.

4) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení.

5) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny.

7) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude na stavbu veden.

8) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanizmy je třeba provést ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.

9) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí.

10) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka.

11) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

12) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín odboru životního prostředí č.j. MDC/10228/2020 ze dne 18.02.2020:

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.

- Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená § 3 vyhlášky č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bude s ní nakládáno jako s odpadem:

- Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem.

13) Hloubené výkopy pro inženýrské sítě a stavby související musí být vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohrazená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani kořenový systém keřů. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno pod kořenovým prostorem tzv. protlakem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran.

14) V kořenové zóně dřevin nesmí být prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie či mezideponie zeminy, nebo umístěno zařízení staveniště.

15) Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 4 vyjádření SÚS ÚK), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku

16 Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů (kromě výjimek podle bodu č. 4 vyjádření SÚS ÚK), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák.č. 13/1997 Sb.), tj.

- nezasáhne ve směru od silnice do vzdálenosti min. 1,0 m kolmo od vnější hrany stávajícího silničního příkopu či svahu.

- V případě, že v místě není příkop ani svah nezasáhne do vzdálenosti min. 2,5 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živého krytu vozovky.

- V místech stávajících silničních mostů a propustků stavba nezasáhne do vzdálenosti min. 5,5 m kolmo od kterékoliv přilehlé části konstrukce těchto silničních objektů.

- Pod volným vedením bude zachována podjezdová výška min. 5,5 m kolmo nad vozovkou.

17) Umístění sloupů VO v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.), bude v terénu předem řádně označeno. V dostatečném předstihu před zahájením výkopů vyzve investor stavby SÚS ÚK k posouzení ve vztahu k silniční síti.

18) Křížení silnice II/262 podzemním vedením bude provedeno podvrtem, protlakem či jiným adekvátním způsobem, bez narušení živého krytu vozovky.

19) Narušení zeleného pásu bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, po skončení výkopových prací bude uveden do původního stavu.

20) Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK vyzve investor tuto organizaci k protokolárnímu předání silnice.

21) Investor protokolárně předá zpět místo zásahu SÚS ÚK nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

22) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

#### **Odůvodnění:**

Dne 29.04.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 20.05.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 03.06.2020.

Stavební úřad oznámil dne 17.06.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen dokumentací stavby, výpisy z katastru nemovitostí, informacemi o parcelách, snímkem katastrální mapy, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. O20690034102/UTPCUL/Ha ze dne 30.04.2020
- Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu č.j. MDC/58646/2020 ze dne 02.06.2020
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/10228/2020 ze dne 18.02.2020
- Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu č.j. MDC/39635/2020 ze dne 08.04.2020
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje č.j. 05-130-E-1 ze dne 31.01.2020
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech č.j. 173/2020 ze dne 19.02.2020
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří č.j. SR/0480/UL/2020-2 ze dne 25.02.2020
- Česká telekomunikační infrastruktura č.j. 512365/20 ze dne 15.01.2020
- ČEZ Distribuce č.j. 0101238743 ze dne 15.01.2020
- ČEZ Distribuce č.j. 1107657608 ze dne 04.02.2020
- ČEZ ICT Services č.j. 0700152947 ze dne 15.01.2020
- Telco Pro Services č.j. 0201012393 ze dne 15.01.2020
- GridServices č.j. 5002070340 ze dne 17.01.2020
- České Radiokomunikace č.j. UPTS/OS/236637/2020 ze dne 17.01.2020
- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. SCVKZAD61603 ze dne 20.01.2020
- UPC ČR ze dne 17.01.2020
- Vodafone Czech Republic č.j. 200117-1139147725 ze dne 17.01.2020
- T-Mobile Czech Republic č.j. E18063/20 ze dne 27.04.2020
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje č.j. 05-130-E-2 ze dne 22.06.2020

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p.č. 237, 211, 203/2, 564, 226, 164, 163, 351, 228, 227, 174, 243, parc. č. 491/14, 491/15, 491/5, 491/6, 468/3, 491/16, 491/13, 491/3, 491/10, 491/1, 491/9, 497, 380/10, 412/6, 416/5, 416/4, 412/3, 415/2, 416/1, 416/3, 468/1, 467/2, 467/6, 466, 419, 420/4, 418, 372/2, 368/3, 372/3, 371/2, 1320, 340/6, 341/17, 341/12, 341/18, 340/5, 341/6, 341/5, 340/4, 341/3, 340/2, 340/1, 373/2, 373/3, 373/1, 372/1, 274/2, 276/3, 276/5, 273/8, 273/10, 276/17, 276/16, 276/38, 276/39, 276/1 v katastrálním území Březiny u Děčína, CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Pozemek p.č. 1305, část 795/1, část 830/1, 864, 418, 868 k.ú. Březiny u Děčína se dle územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území.

S výše uvedeným záměrem z hlediska územního plánování lze souhlasit za předpokladu, že bude respektován čl. 7 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2002, o závazné části Územního plánu města Děčín, ve znění:

„Umísťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít vliv na jejich dominantní funkci“.

Část pozemku p.č. 795/1 a 830/1 k.ú. Březiny u Děčína se nachází v nezastavěném území, kde dle čl. 6 odst. 3 vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města Děčín na nezastavitelných plochách není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou těch, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb na dráze, pozemních komunikacích, liniových staveb, technického vybavení a úprav vodních toků.

Z uvedeného textu vyplývá, že je technická infrastruktura na pozemcích p.č. 1305, 795/1, 830/1, 864, 418, 868 k.ú. Březiny u Děčína přípustná. Záměr je s územně plánovací dokumentací města Děčín v souladu.

Posouzením relativních ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze konstatovat, že realizací předmětné stavby dle předložené PD nedojde ke střetu s těmito ustanoveními. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Rozhodnutí či jiná opatření vydaná dotčenými orgány pro umístění stavby, žádost o vydání územního rozhodnutí respektuje a není s nimi v rozporu. S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.

Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů.

#### **Poučení účastníků:**

- Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.
- Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
- Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato se stavbou.
- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

**Ivana Šejnohová**  
pověřená zastupováním vedoucího odboru  
stavební úřad

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

#### **Obdrží:**

podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu (do vlastních rukou)

V A M A s.r.o., IDDS: k8tvtn

sídlo: Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín 2

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p.č. 237, 211, 203/2, 564, 226, 164, 163, 351, 228, 227, 174, 243, parc. č. 491/14, 491/15, 491/5, 491/6, 468/3, 491/16, 491/13, 491/3, 491/10, 491/1, 491/9, 497, 380/10, 412/6, 416/5, 416/4, 412/3, 415/2, 416/1, 416/3, 468/1, 467/2, 467/6, 466, 419, 420/4, 418, 372/2, 368/3, 372/3, 371/2, 1320, 340/6, 341/17, 341/12, 341/18, 340/5, 341/6, 341/5, 340/4, 341/3, 340/2, 340/1, 373/2, 373/3, 373/1, 372/1, 274/2, 276/3, 276/5, 273/8, 273/10, 276/17, 276/16, 276/38, 276/39, 276/1 v katastrálním území Březiny u Děčína

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

#### **Dotčené orgány**

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 - Ing. Futera

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

#### **Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.





**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

07.01.2020

Číslo jednací:

MDC/10183/2020

Spisová zn.:

MDC/1767/2020

JID

MDC50722547

Počet listů:

2

Počet příloh:

Vyřizuje:

Zuzana Šuhajová

Telefon:

412593278

E-mail:

zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu, Děčín XXVII“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

**Žadatel:**

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. VAMA s.r.o., Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, IČO 47287926, DIČ CZ47287926

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:  
pozemek p.č. 795/1, 1305, 864, 868, 418 k.ú. Březiny u Děčína

Kat.území:  
Březiny u Děčína

Vyjádření odboru místního hospodářství:

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 795/1, 1305, 864, 868, 418 k.ú. Březiny u Děčína), nemá námitek k realizaci stavby „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu, Děčín XXVII“ za těchto podmínek:

1. v případě nutnosti bude, před zahájením stavby, písemně požádán odbor místního hospodářství o zatížení dotčených pozemků ve vlastnictví jiného subjektu, příslušným věcným břemenem. Další informace Vám sdělí na telefonním čísle 412 593 225,

2. pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě).

Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

**Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)**

Statutární město Děčín zastoupené odborem komunikací a dopravy Magistrátu města Děčín jako správce majetku města a veřejné městské zeleně **souhlasí** s realizací stavby „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu, Děčín XXVII“ za těchto podmínek:

Veškeré nutné zásahy do porostů investor předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu,

**Investor stavby si před zahájením stavby vyřídí oznámení užívání veřejného prostranství dle**

Ing. Martin Kriz  
30.03.2020 12:12:58

vyhlášky města Děčín č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – součástí oznámení jsou podmínky pro zvláštní užívání veřejné městské zeleně.

Investor stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Investor bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Způsobí-li investor při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady investora. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) investor nahradí dle požadavků OKD MM Děčín.

Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je investor povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Investor se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Investor se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

– upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození veřejné městské zeleně a k zásahu do kořenových systémů stromů.

– p.p.č. 795/1, 418 – v travnatých pásích jsou stromy – nesmí dojít k zásahu do kořenových systémů stromů.

#### **Směsný komunální odpad (SKO)**

V rámci celé stavby zajistit plynulý svoz všech odpadů – přistavovat nádoby na místo svozu, které určí svozová firma p. Kopecký – 604 225 828, a následné rozmístění nádob na původní stanoviště.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Pavla Cermanová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Dotčené stavby (chodníky, vozovka, obruby a jiné zařízení jako součást a příslušenství komunikace) budou na náklady investora uvedeny do původního stavu  
Kabelové vedení bude umístěno v celé trase dle ČSN 73 6005.

Dotčené stavby (chodníky, vozovka, obruby a jiné zařízení jako součást a příslušenství komunikace) budou na náklady investora uvedeny do původního stavu.

Výkopek bude ihned odvezen ze staveniště a nahrazen suchým, nenamrzavým materiálem.

Ve vozovkách budou založeny nové konstrukční vrstvy:

- **Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 S .....40 mm ČSN EN 13108-1**

Spojovací postřík PS, EKM 0.3 kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 61 29

- **Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16 S .....60 mm ČSN EN 13108-1**

Spojovací postřík PS, EKM 0.3 kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 61 29

- **Obalované kamenivo ACP 22 S .....60 mm ČSN EN 13108-1**

Infiltrační postřik PI, EKM 1.0 kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 61 29

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I(SC C8/10)....150 mm ČSN 73 61 24
- Štěrkodrt' ŠD 0-63 .....200 mm ČSN 73 61 26-1,2
- Zemní plán zhutněná na Edef,2 = 45 Mpa

Požadována obnova povrchů místní komunikace bude provedena dle „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 7., hutněné asfaltové vrstvy“. Pokud by došlo v průběhu stavby k poškození obou polovin dvoupruhové komunikace, bude požadována obnova asfalt betonových povrchů vozovky v celé šíři a opačně, pokud budou poškozené povrchy pouze v části do jedné poloviny vozovky, bude požadována obnova povrchů v celé šíři poloviny vozovky s vložením bitumenové dělicí pásky (v obou případech ve strojní pokládce finišerem). Obnova povrchů v překopech vozovky bude provedena strojní pokládkou finišerem. Pokud v průběhu stavební činnosti dojde k nutnosti změny v konstrukčních vrstvách vozovky, případně zásypu rýhy mimo konstrukční vrstvy vozovky, projedná (nechá odsouhlasit) toto investor stavby s majetkovým správcem komunikace s tím, že použitý materiál musí vždy odpovídat příslušným ČSN, TP a TKP. Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného investora (správce) neprodleně odstraněna a to do sedmi let od předání výkopu. Před položením AB vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správcem komunikací (SM Děčín – OKD). Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o sypné úhly. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (SM Děčín – OKD). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

V případě uložení sítě v pomocném pásu komunikace bude uloženo v chráničce a hloubce pod 1 metr.

#### **Veřejné osvětlení (VO)**

Jako majetkový správce sítě VO souhlasíme s technickým řešením nových kabelových rozvodů sítě VO dle předložené technické zprávy a situace zpracované spol. VAMA s.r.o., Vilsnice č.p. 94, 405 02 Děčín XII-Vilsnice.

Zpracoval: Radek Hanák, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

#### **Metropolitní síť (MS)**

Žádáme o zajištění přípoje 2x HDPE40 pro optický kabel, které budou uloženy v celé délce trasy VO v souběhu s komunikací Českolipská.

Zpracoval: Ing. Tomáš Kejzlar

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 30.03.2020

**Ing. Martin Kříž**  
vedoucí odboru místního hospodářství





## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne: 24.01.2020  
Číslo jednací: MDC/10228/2020  
Spisová zn.: MDC/10228/2020  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1

Statutární město Děčín  
Mírové náměstí 1175/5  
405 38 Děčín IV

Vyřizuje: Andrea Venclová  
Telefon: 412 591 322  
E-mail: andrea.venclova@mmdecin.cz

které zastupuje

VAMA, s.r.o.  
Vilsnice 94  
405 02 Děčín

Děčín: 18.02.2020

### Stanovisko odboru životního prostředí k akci: „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu“

Investor: Statutární město Děčín

**Vodní hospodářství** (Ing. Nikola Chaloupková, tel. 412 591 205, [nikola.chaloupkova@mmdecin.cz](mailto:nikola.chaloupkova@mmdecin.cz))

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

**Odpadové hospodářství** (Klára Czepanová DiS., tel. 412 591 475, [klara.czepanova@mmdecin.cz](mailto:klara.czepanova@mmdecin.cz))

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### v y d á v á

investorovi –Statutární město Děčín, IČ 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín  
v zastoupení V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnice 94, 405 02 Děčín XII

### z á v a z n é s t a n o v i s k o

k územnímu řízení stavby: „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu“ souhlasí za následujících podmínek:

1. Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
2. Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená § 3 vyhlášky č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bude s ní nakládáno jako s odpadem.
3. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111  
Fax: 412 593 117  
E-mail: [posta@mmdecin.cz](mailto:posta@mmdecin.cz)  
Internet: [www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz)

otisk elektronického podpisu



- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
4. Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

#### **Odůvodnění**

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel ze dne 24.1.2020 žádost o stanovisko (závazné stanovisko) investora - Statutární město Děčín, IČ 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín v zastoupení VAMA s.r.o., IČO 47287926, Vilsnice 94, 405 02 Děčín XII, k výše uvedené stavbě, podle ustanovení § 79 odst. (4) zákona č. 185/2001 Sb.

Popis stavby: z důvodu rekonstrukce elektrické sítě ČEZ je nutné vybudovat nové veřejné osvětlení. Z nového rozpojovacího pilíře, který bude umístěn vedle stávajícího pilíře ČEZ Distribuce a vyvedeno nové zemní kabelové vedení do lampových stožárů.

Zdejší orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství po prvotním přezkoumání podkladů výše citované žádosti dospěl k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy hájené zákonem o odpadech v rozsahu působnosti zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (§ 79 odst. 4 zákona o odpadech), jelikož při realizaci stavby budou vyprodukovány odpady.

Závazné stanovisko podle § 79 odstavce 4 zákona o odpadech, bylo uděleno po posouzení spisové dokumentace přiložené k žádosti.

#### **Upozornění:**

Upozorňujeme investora (stavebníka), že před předáním odpadů oprávněné osobě musí být odpady odděleně soustředěny podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

#### **Poučení**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

**Ochrana ovzduší** (Tomáš Kopecký, tel. 412 591 472, [tomas.kopecky@mmdecin.cz](mailto:tomas.kopecky@mmdecin.cz))

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

**Lesní hospodářství** (Ing. Lucie Prchalová, tel. 412 591 155, [lucie.prchalova@mmdecin.cz](mailto:lucie.prchalova@mmdecin.cz))

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

**Ochrana zemědělského půdního fondu** (Eva Chrástná, tel. 412 591 304, [eva.chrastna@mmdecin.cz](mailto:eva.chrastna@mmdecin.cz))

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/58646/2020  
Spisová zn.: MDC/54466/2020  
Počet listů: 3  
Počet příloh: 2

**Viz rozdělovník**

Vyřizuje: Škorcová  
Telefon: 412 591 226  
Fax:  
E-mail: tatana.skorcova@mmdecin.cz

Děčín 02.06.2020

## ROZHODNUTÍ

### O POVOLENÍ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DO KOMUNIKACE č.41-s/2020

#### Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, obdržel dne 21.05.2020 žádost, kterou podal V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín, zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49, Děčín IV, o vydání povolení k umístění sítě VO do silnice č. II/262 v Děčíně - Březiny v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu“.

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona o PK), ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vámi podanou žádost a podle § 25 odst. 6, písm. d) a § 36 odst. 3 zákona o PK a po předchozí, souhlasu správce dotčené komunikace

**povoluje**

**žadatelé: V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49**

**zvláštní užívání silničního pozemku:**

**silnice č. II/262 v Děčíně, ul. Českolipská na p.p.č. 830/1 k.ú. Březiny u Děčína dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (viz příloha č. 1)**

**z důvodu umístění inž. sítě:**

**el. vedení VO v rámci stavby: „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu“**

**způsobem: příčný přechod**

**v termínu: po dobu živnosti kabelového vedení VO**

**za těchto podmínek**

1. Trasa vedení VO nezasáhne silniční pozemek mimo odsouhlasený úsek.
2. Před vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí příslušným silničním správním úřadem budou ošetřeny v projektové dokumentaci podmínky dané vyjádřením správce komunikace – Správce komunikace, Správy a údržby silnic Ústeckého kraje dané vyjádřením č.j. 05-130-E-1 (viz příloha č.2)
3. Vlastník vedení uloženého v silničním pozemku bude prokazatelně seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí.
4. Toto rozhodnutí je souhlasem s umístěním vedení v silničním pozemku, nenahrazuje povolení zvláštního užívání ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o PK (k realizaci stavby), o které je povinen **požádat investor, popř. zhotovitel min. 30 dní před zahájením vlastních prací v silničním pozemku.**

Toto povolení nezavazuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním úřadem podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

### **Odůvodnění**

V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49, Děčín IV, požádala dne 21.05.2020 o vydání povolení k umístění sítě VO do silnice č. II/262 v Děčíně - Březiny v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Českolipská a Ke Hřbitovu“.

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v souladu se zákonem o PK a s ohledem na ochranu pozemní komunikace, přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že uložení vedení VO do silnice č. II/262 nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem podáním u odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu MM Děčín. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

**Ing. Vladimíra Holečková**  
vedoucí odboru

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

**Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a)  
ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Doručí se**

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou)  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3  
V A M A s.r.o.  
sídlo: Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín 2