

1:50

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ

MASARYKOVO NÁM

OBNOVA KRYCÍCH PLECHŮ OBOUSTRANĚ

OBNOVENÁ KRYCÍ DESKA S PŘETĚSNĚNÍM PO OBVODĚ PUR TEILEM

TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA

NAPOJENÍ NA ODVODŇOVACÍ PROUZEK SPÁDEM

PROVIZORNÍ BETONOVÁ SVODIDLA (TAKTO PRO UZÁVÍRKU VÝTOKOVÉ ČÁSTI)

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR V CHODNÍKU

PODPVRCHOVÁ DILATACE POD KRYCÍ DESKOU ŘÍMSY

PODPVRCHOVÁ DILATACE VE VOZOVCE

SROVNÁVACÍ ROVINA 133.00 m n.m.

LABE

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ

MASARYKOVO NÁM

LABE

PROVIZORNÍ BETONOVÁ SVODIDLA
(TAKTO PRO UZAVÍRKU VÝTOKOVÉ ČÁSTI)

KRYCÍ DESKA ŘÍMSY
S OZUBEM PROTI POSUNU

PODPOVRCHOVÁ DILATACE VE VOZOVCE

KRYCÍ DESKA ŘÍMSY
S OZUBEM PROTI POSUNU

EMZ V CHODNÍKU

EMZ V CHODNÍKU

ROZSAH OBNOVY CHODNÍKU

ROZSAH OBNOVY ŘÍMSY

ROZSAH OBNOVY VOZOVKY

ROZSAH OBNOVY ŘÍMSY

ROZSAH OBNOVY CHODNÍKU

1:50

1:50

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ

MASARYKOVO NÁM

1200

PROJEKČNÍ ROVINA 135.00 m n.m.

PODÉLNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

1:50

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ

MASARYKOVO NÁM

1400

PROJEKČNÍ ROVINA 135.00 m n.m.

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM

BETON	OZNAČENÍ
DOBETONÁVKY DESKY MOSTOVKY	C 30/37 - XD2, XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DOBETONÁVKY ŘÍMS	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3

OPRAVA PROTIKOROZNÍ OCHRANY OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE DLE TKP 19B:

TKP 19B.P5 – TABULKA I – OCHRANNÉ PROTIKOROZNÍ POVLAKY PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE

POŘÁDOVÉ ČÍSLO 1a – PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PODLE ČSN EN 12944-2 A TABULKY III b - C4 + K1 (SPECIÁLNÍ) A ŽIVOTNOST VV

TKP 19B.P5 – TABULKA II – CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMŮ PKO PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE - TYP I B OCELOVÉ MOSTNÍ OBJEKTY

OČISTĚNÍ POVRCHU Sa 3, MEDIUM G NEBO RUGOZITOST NO 3 STUPEŇ BN 10a

ETHYLSILIKÁT DOUSLOŽKOVÝ S OBSAHEM ZINKU (MIN.80% HMOTNOSTNÍCH) : 100µm

UZÁVÍRACÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR (EPOXIDOVÝ) : 30µm

EPOXID DVOUKOMPONENTNÍ PLNĚNÝ LAMELÁRNÍMI NEBO VLÁKNITÝMI PIGMENTY : 80 / 160µm (1 / 2 VRSTVY)

ALIFATICKÝ POLYURETAN : 80µm

CELKEM : 290µm

POUŽITÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM BUDE MIN.14 DNÍ PŘED JEHO APLIKACÍ ODSOUHLASEN TDI VČETNĚ BAREVNÉHO ODSTÍNU.
NUTNO POUŽÍT KOMPATIBILNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM, NELZE KOMBINOVAT RŮZNÉ SYSTÉMY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.

Název akce :

DĚČÍN TYRŠŮV MOST EV.Č.DC-100 - VÝMĚNA DILATACE

Investor :

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčína
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV



Název části / objektu :

DILATACE NAD PRAVOBŘEŽNÍM PILÍŘEM Č.3

Ozn.části / objektu :

D.1 SO 201

