

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
101	MANIPULAČNÍ CHODBA	14,00
102	KOTEC 1	18,30
103	KOTEC 2	18,50
104	ODSTAVNÝ DVOREK 1	16,20
105	DVOREK 2	8,40
106	DVOREK 3	8,60
107	KRYTÝ VÝBĚH	122,10


### LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- HR7  
HR10  
RM  
RP  
MET
- stávající jistič el. pilř rozvodů Z00  
nový jistič el. pilř + HDO rozvodů Z00  
stávající rozvodnice pavilonu medvědá  
nový rozvaděč pavilonu pum  
hlavní ochranná svorkovnice

- A Světlo antivandal pro prostředí s vysokým rizikem poškození, LED-5800-4K, 4537 lm, 36W, 4000K, CRI+80, IP65, IK10, 1257x184x56 mm, PC+ocel,plech, přisazené na strop
- B Průmyslové světlo s odolným PC krytem, LED, 2700 lm, 20W, 4000K, CRI+80, IP65, IK08, 1275x85x100 mm, OC+polyester, nástěnné
- C Světlo venkovní, oválné, nástěnné, žárovka LED E27 6W, IP44
- spínač řízení 1 10A 230V AC nástěnný IP55  
zdsuvka 2P+PE 16A 230V AC nástěnná IP55  
světelné rozvody CYKY-J nx1,5  
1f. zdsuvkové rozvody CYKY-J 3x2,5  
odvládací rozvody HDO  
3f. rozvody  
uložení rozvodů pod omítkou

- E03 ohřev vody 1,5 kW 230V AC IPX5
- E01 1 Tepelné čerpadlo syst. vzduch-voda kompaktní venkovní provedení el. příkon (EN 14511) 1,5 kW
- E02 2 Vnitřní hydraulický modul HM obsahující regulátor WPM oběhové čerpadlo s účinností tř.A expanzní nádobu obj.24 l integrované elektrické nouzové topení 8,8 kW
- 3 Zdsobník topné vody objemu 50-100 l
- 4 Kompaktní čerpadlová skupina pro směšovaný okruh podl. vytápění
- zařízení 2, 3, a 4 umístěno ve skříně s krytím IP55 (rozváděčová skřín QA55 2000x1000x600)

- SOUSTAVA - 3PEN AC 400V TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
NORMÁLNÍ - ochrana automatickým odpojením od zdroje  
DOPLNĚNÁ - ochrana automatickým odpojením od zdroje + proudovým chránič + doplňujícími pospojovacími

VYPRACOVAL: MIROSLAV KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Jiřího Z. PODĚBRAD 58/1 DĚČÍN VI • tel. 412 535043
KRESLIL: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBED: DĚČÍN IV - PODMOKLY	FORMÁT: 8 x A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/S, DĚČÍN IV		DATUM: 05/2021
Z O O D Ě Č Í N NOVOSTAVBA PAVILONU PRO PUMY NA p.p.č. 426/1, k.ú.PODMOKLY		ÚČEL: PROJEKT STAVBY
		Č. ZAK.: 1619-2/19
		Č. KOPIE: MĚŘÍTKO: 1:50
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA A ELEKTROINSTALACE PAVILONU		Č. VÝKRESU: D.1.4.2

### ŘEZ VÝKOPU C-C

