


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	MANIPULAČNÍ CHODBA	14,00
102	KOTEC 1	18,30
103	KOTEC 2	18,50
104	ODSTAVNÝ DVOREK 1	16,20
105	DVOREK 2	8,40
106	DVOREK 3	8,60
107	KRYTÝ VÝBĚH	122,10

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- HR7 stávající jistič el. pilř rozvodů Z00  
HR10 nový jistič el. pilř + HDO rozvodů Z00  
RM stávající rozvodnice pavilonu medvěda  
RP nový rozváděč pavilonu pum  
MET hlavní ochranná svorkovnice  
SEBT1,2 svorky doplňujícího pospojování  
⊕ připojovací body doplňujícího pospojování  
--- rozvody doplňujícího pospojování  
--- FeZn 30/4 vedení uzemnění NN  
--- uložení rozvodů pod omtkou
- E03 ohřevk vody 1,5 kW 230V AC IPX5
- E01 1 Tepelné čerpadlo syst. vzduch-voda kompaktní venkovní provedení el. příkon (EN 14511) 1,5 kW
- E02 2 Vnitřní hydraulický modul HM obsahující regulátor WPM oběhové čerpadlo s účinností t.A expanzní nádobu obj.24 l integrované elektrické nouzové topení 8,8 kW
- 3 Zsobilník topné vody objemu 50-100 l
- 4 Kompaktní čerpadlová skupina pro směšovaný okruh podl. vytápění zařízení 2, 3, a 4 umístěno ve skříní s krytím IP55 (rozváděčová skřín QA55 2000x1000x600)

SOUSTAVA - 3PEN AC 400V TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
NORMÁLNÍ - ochrana automatickým odpojením od zdroje  
DOPLŇENÁ - ochrana automatickým odpojením od zdroje + proudovými chrániči + doplňujícím pospojováním

VYPRACOVAL: MIROSLAV KUČABA		ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		 <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIRÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI • tel. 412 535043</div>
KRESLIL:		VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ		OBEC: DĚČÍN IV – PODMOKLY		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV		FORMÁT: 8 x A4		
Z O O D Ě Č Í N				DATUM: 05/2021
NOVOSTAVBA PAVILONU PRO PUMY				ÚČEL: PROJEKT STAVBY
NA p.p.č. 426/1, k.ú.PODMOKLY				Č. ZAK.: 1619-2/19
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ				Č. KOPIE: MĚŘITKO: 1:50
				Č. VÝKRESU: D.1.4.3