

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba:	Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV
Část:	SO 401 - Veřejné osvětlení
Číslo dokumentace:	D.2.2
Zpracovatel:	Ing. Stránský
HIP:	Ing. Gallia
Datum:	01/2020

přípojková skříň SS 300/NVE1P-C	1 ks
osvětlovací bezpaticový žárově zinkovaný stožár Kooperativa K6-133/89/60 s ochrannou manžetou OMP 133	10 ks
svítidlo Streetlight 11 Micro LED STO.5 a; 2330 lm,; 3000 K	10 ks
redukce na stožár pr. 60 mm	10 ks
stožárová svorkovnice Elektro Bečov SV 6.16.4	10 ks
stožárové pouzdro SP - 200/1000	10 ks
připojovací svorka SP1	10 ks
zemnicí svorka SR3	22 ks
kabel CYKY 5Cx1,5	60 m
kabel CYKY 4Bx16	284 m
pásek FeZn 30x4	284 m
vodič FeZn f 10	10 m
výstražná fólie š. 33 cm červená	284 m
plastová chránička kopoflex 63	284 m
plastová chránička kopoflex 110	10 m

Karlovy Vary 01/2020

Ing. Michal Stránský