

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	11.05.2022 10:15

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 02.06.2022

DOTAZ:

Ve výkazu výměr je počítáno se zazdívkou jednoho dveřního otvoru (stěna s projekčním plátnem) v sále, ale při prohlídce byly dveřní otvory na stěně dva. Prosím o opravu

ODPOVĚĎ:

Zazděny budou oba dva otvory (v době zpracování PD byl 1 skryt obkladem). Účastník ocení zazdění dvou dveřních otvorů.

DOTAZ:

Fládrování 8 ks oken, vnitřní křídla oboustranně vč. parapetů, není určeno, jestli má být fládrování do odstínů dřeva, jako ostatní prvky nebo do bílé.

ODPOVĚĎ:

Vnitřní křídla oken budou fládrována oboustranně vč. parapetů (ty zespoda ne) v dřevodekoru a odstínu dveří na balkoně (které budou provedeny jako replika). Vzorek fládrů na trámku o dimenzi rámu křídla a dl.1,5m bude odsouhlasen projektantem.

DOTAZ:

Skleněné čelo zábradlí balkonu, není jasné, jak má být děleno délkově, uchycení má být viditelné nebo skryté, prosím o dodání celkového pohledu, jak má vypadat.

ODPOVĚĎ:

Zábradlí je okótováno v půdorysu 3. patra (v.č. D1.1.3) a v detailu (v.č. D1.1.7)

DOTAZ:

Dobrý den, mám dotaz na dveře a zárubně. Co znamená zárubeň Kasard?

Dále potřebuji znát RAL lakovaných dveří (od toho se odvíjí cena za dveře).

Replika stávajících dubových dveří - můžeme nacenit jako CPL nebo je tam jiná specifikace dveří?

ODPOVĚĎ:

Jedná se o výrobek českého výrobce interiérových dveří. Tento výrobek je uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

Lakované dveře - RAL7044.

Dveře do sálu budou dýhované. V dokumentaci popsáno „materiál dub“ (ne dřevodekor dub).

Zadavatel nepožaduje materiál CPL (laminát).

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace