

Ing. Vladimír Polda
Riegrova 658/79
405 01 DĚČÍN
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1123991838

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín / 16.02. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený pane Poldo,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 06.02.2022, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „**Propojení pro pěší, ul. Májová a ul Hrdinů, Děčín XXXII na p.p.č. 8717/1 a 877/52 v k.ú. Boletice nad Labem** pro územní a stavební řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

- stavba bude zahájena až poté co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytýčení podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v místě střetu budované komunikace s podzemním vedením nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemní sítě 0,35 metru od konečného profilu budovaného povrchu. podle ČSN 736005.
- pokud nelze výše uvedené nejmenší dovolené krytí podzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. na základě skutečné situace na místě stavby dodržet, bude provedena přeložka podzemního vedení nízkého napětí, V § 47 zákona č. 458/2000 Sb. je definována přeložka distribuční soustavy. Přeložku zařizuje provozovatel tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Vlastnictví se po provedení přeložky se nemění.
- v místě střetu(křížení) podzemního kabelového vedení a budované komunikace provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních kabelových sítí v majetku ČEZ Distribuce a.s (kabely uložit do kabelových chrániček).
- stavbou nedojde ke znepřístupnění nebo k poškození podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. umístěné na p.p.č. 8717/1 a 877/52 v k.ú. Boletice nad Labem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- v případě obnažení podzemního kabelového vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude provedena kontrola uložení kabelu z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s. oddělení Sítě.
- v případě nutné manipulace s podzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce a.s. stavebník požádá vlastníka podzemního kabelového vedení společnost ČEZ Distribuce a.s. o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby výkopové a stavební práce v blízkosti vedení byly prováděny za beznapěťového stavu.
- při velkém odkrytí podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno.
- uložení nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení a dešťové kanalizace bude provedeno podle prostorové normy ČSN 736005 s ohledem na umístění v blízkosti podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- rozvaděč a svítidlo veřejného osvětlení bude umístěno minimálně 0,5 metru od trasy podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při splnění výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.