



Váš dopis zn.: P22610011085  
ze dne: 7. 2. 2022  
Naše značka: O22690014308/UTPCUL/Ha  
Vyřizuje: Bc. Marie Hauznerová  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 11. 2. 2022

Pan  
Ing. Vladimír Polda  
Dvořákova 1318/13  
405 02 Děčín II

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Propojení pro pěší, ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII“, k.ú. Boletice nad Labem
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR/DSP/DPS a změně DUR/DSP/DPS) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín XXXII – Boletice nad Labem
	Katastrální území, parcelní číslo: Boletice nad Labem, p.p.č. 877/1, 877/52 a související (viz. situace)
Žadatel:	Ing. Vladimír Polda
Adresa, tel., e-mail	Dvořákova 1318/13, 405 02 Děčín II Tel. +420 732 469 463, e-mail: <a href="mailto:v.poldinek@seznam.cz">v.poldinek@seznam.cz</a>
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
Projektant:	Ing. Vladimír Polda
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – předcházející podmíněné vyjádření nebylo dosud vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

Jedná se o nové propojení pro pěší mezi stávajícím chodníkem v ul. Májová a stávajícím chodníkem v ul. Hrdinů. Předmětem dokumentace je:

- nové úseky chodníků včetně terénních schodišť
- opravy a úpravy stávajícího chodníku od ul. Májová v délce cca 33,82 m
- nové větve dešťové kanalizace
- tři svítidla a podzemní kabelové vedení v délce cca 88,0 m

Nové chodníky i terénní schodiště budou provedeny shodně se stávajícími chodníky v ul. Májová – betonová dlažba + betonové obrubníky. Při opravě části chodníku bude provedena jeho přeložka do úrovně přilehlého terénu a nově bude proveden s povrchem z betonové dlažby s lemováním betonovými obrubníky.

Typ 9

strana 1 / 3

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Pro zajištění odvodu povrchových dešťových vod v okolí bytového domu č.p. 367 jsou navrženy nové odvodňovací žlaby s jejich ukončením v nových dvorních vpustech. Nové krátké větve dešťové kanalizace od dvorních vpustí, jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci (ve správě Statutárního města Děčín). U východního průčelí bytového domu č.p. 367 je navržena přeložka stávající dvorní vpusti do nové polohy, mimo navržený chodník. Přeložená vpust bude i nadále zajišťovat odvod dešťových vod ze stávajícího odvodňovacího žlabu u paty bytového domu.

Pro zajištění řádného nasvícení nového propojení pro pěší jsou navržena tři nová uliční svítidla s novou podzemní kabelovou trasou v délce cca 88,0 m. Kabelová trasa bude na jedné straně napojena ve stávajícím svítidle 6/32 v ul. Hrdinů a na straně druhé bude napojena na stávající podzemní vedení v místě rušeného svítidla č. 6/69.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

**Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

S obsahem dokumentace a prováděním výše uvedené stavby souhlasíme  
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).**
- 3) **V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 9) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**



Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
164

**Bc. Marie Hauznerová**  
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD





