



Váš dopis zn.:

ze dne: 27. 5. 2022

Naše značka: O22690062767/UTPCUL/Se

Vyřizuje: Ing. Pavlína Sedlmaierová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 20. 6. 2022

Paní

Iveta Sochorová

S.A.W Consulting s.r.o.

Božtěšická 216/34

400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby

Název akce:	„Oprava mostu přes Chrochvický potok DC – 032 L Děčín XXIV – Krásný Studenec,“ k.ú. Krásný Studenec
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DSP/PDPS a změně DSP/PDPS) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Krásný Studenec
	Katastrální území, parcelní číslo: Krásný Studenec, p.p.č. 1546/1 a související (viz přílohu)
Žadatel:	S.A.W Consulting s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: + 420 774 405 817, sochorova@sawconsulting.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Projektant:	Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
Projektant:	S.A.W Consulting s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – předchozí podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci oprava stávajícího propustku pro vozidla a pěší přes Chrochvický potok u č. p. 80. V rámci opravy propustku bude provedena demolice stávajícího, výstavba nového a úprava přilehlé komunikace.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.



S obsahem dokumentace pro stavební povolení a provádění výše uvedené stavby souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Kontaktní osobou za provoz vodovodů je R. Sova (+ 420 724 113 036, romam.sova@scservisni.cz).**
- 9) **Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.**
- 10) **V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

164

Ing. Pavlína Sedlmaierová
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průtkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č. O22690062767/IUTPCUL/Se

Vystavil: Pavlína Sedláčková

Dne: 20.6.2022

Formát: A4

Strana: 1 / 1

LEGENDA

VODOVOD
 voda
 sušová
 odpadní
 průmyslová

KANALIZACE
 jednotná
 spádová
 dešťová

ELEKTŘINA
 osvětlovací




INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Milrové náměstí 1175/5, 405 38 Písnice IV



STAVBA	OPRAVA MOSTU PŘES CHROCHVICKÝ POTOK DC-032A DĚČÍN XXIV - KRÁSNÝ STUDENEC		 S.A.W. CONSULTING s.r.o. Právní 2324, 407 47 Varnsdorf IČ: 263854310, DIČ: CZ263854310
VYPRACOVAL ANDREA WAŠKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZLATKA BRADÁČOVÁ, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	INVESTOR STATUT MĚSTO DĚČÍN 2019-204 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 0520030 DATUM STUPEŇ DS/PP/DS MĚŘITKO 1:100
<i>Andriška</i> <i>Zavadi</i> <i>Zavadi</i>			C. PRŮLOHY C.3 PARE
PRÍLOHA	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		